



**EU-Konformitätserklärung  
EU declaration of conformity  
Déclaration UE de conformité**

**VEGAWAVE 61  
VEGAWAVE 62  
VEGAWAVE 63  
VEGAWAVE S61**

Contactless  
Relay (DPDT)  
Transistor (NPN/PNP)  
Two-wire  
NAMUR



Document ID: 44383



**VEGA**



## EU-Konformitätserklärung

EU declaration of conformity  
Déclaration UE de conformité

### Vibrating level switch for powders

| Product      | Version   |
|--------------|---|
| VEGAWAVE 61  | Contactless, Relay, Transistor, Two-wire, NAMUR |
| VEGAWAVE 62  | Contactless, Relay, Transistor, Two-wire, NAMUR |
| VEGAWAVE 63  | Contactless, Relay, Transistor, Two-wire, NAMUR |
| VEGAWAVE S61 | Relay, Transistor                               |

VEGA Grieshaber KG erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte mit den aufgeführten Richtlinien übereinstimmen. Diese Konformitätserklärung gilt nur in Zusammenhang mit den gültigen VEGA-Betriebsanleitungen und -Sicherheitshinweisen.

VEGA Grieshaber KG hereby declares, in sole responsibility, that the products comply with the listed directives. This declaration of conformity applies only in connection with the valid operating and safety instructions manuals from VEGA.

Par la présente, VEGA Grieshaber KG déclare sous sa seule responsabilité que les produits sont conformes aux directives citées. Cette Déclaration de Conformité est uniquement valable en application avec les notices de mise en service et les consignes de sécurité en cours de validité.



| Directive | Scope      | Standard   |
|-----------|------------|--|
| EMC       | 2014/30/EU | EN 61326-1: 2013 <sup>1)</sup><br>EN 61326-2-3: 2013 |
| LVD       | 2014/35/EU | EN 61010-1: 2010                                     |
| RoHS 2    | 2011/65/EU | EN 50581: 2012                                       |

**Remarks:**

<sup>1)</sup> Relay, Transistor, Two-wire, NAMUR  
Contactless

Emission: Class B  
Emission: Class A  
Immunity: Industrial Area \_\_\_\_\_

**Zusätzliche Angaben für Geräte mit Ex-Zulassung / For instruments with Ex-approval / Pour produits avec certificat Ex**

| Directive | Scope      |
|-----------|------------|
| ATEX      | 2014/34/EU |

**Standards**

| Product  | Certificate                         | Standard <sup>1)</sup>  |
|--|-------------------------------------|---|
| VEGAWAVE WE61/63(*).L***C/R/T/<br>Z/N***<br>VEGAWAVE WE6(*).LK**C/R/T/Z/<br>NA | PTB 16 ATEX 1014 X<br>Issue 00      | EN 60079-0: 2012<br>+ A11: 2013<br>EN 60079-1: 2014<br>EN 60079-26: 2015  |
| VEGAWAVE WE6(*).C***Z**<br>VEGAWAVE WE6(*).CK**Z**                             | PTB ö17 ATEX 2014 X<br>Issue 00     | EN 60079-0: 2012<br>+ A11: 2013<br>EN 60079-11: 2012<br>EN 60079-26: 2015 |
| VEGAWAVE WE6(*).C***N**<br>VEGAWAVE WE6(*).CK**N**                             | PTB 17 ATEX 2015 X<br>Issue 00      | EN 60079-0: 2012<br>+ A11: 2013<br>EN 60079-11: 2012<br>EN 60079-26: 2015 |
| VEGAWAVE WE6(*).GX**C/R/T/<br>Z/N**  | BVS 06 ATEX E 092 X<br>Supplement 2 | EN IEC 60079-0: 2018<br>EN 60079-31: 2014                                 |

44383-04-190819

| Product      | Certificate                        | Standard <sup>1)</sup>                               |
|--------------|------------------------------------|--|
| VEGAWAVE S61 | BVS 07 ATEX E 017<br>1. supplement | EN 60079-0: 2012<br>+ A11: 2013<br>EN 60079-31: 2014 |

Remarks:

<sup>1)</sup> Die in der Tabelle angegebenen Normenstände können von den Angaben in der EU-Baumusterprüfbescheinigung abweichen. In diesen Fällen erklärt der Hersteller auch die Übereinstimmung mit den Anforderungen der neuen Normenausgaben, da die veränderten Anforderungen der neuen Normenausgaben für dieses Produkt nicht relevant sind.

The standards listed in the table may differ from the information in the EU-Type Examination Certificate. In these cases, the manufacturer declares conformity with the requirements of the new standards because the changed requirements of the new standards are not relevant for this product.

Les valeurs présentes dans le tableau peuvent dévier des données du attestation d'examen UE de type. Dans ces cas, le fournisseur les déclare conforme aux exigences des nouvelles normes, car les exigences modifiées des nouvelles normes sont insignifiantes pour ce produit.

|  |                     |
|--|---------------------|
| Anerkennung des Qualitätssicherungssystems /<br>Production Quality Assessment Notification /<br>Reconnaissance du Système-Aualité Notification | TÜV 96 ATEX 1142 Q  |
| Benannte Stelle / Kennnummer<br>Notified body / Identification number<br>Organisme notifié / Numéro d'identification                           | TÜV Nord Cert./0044 |

VEGA Grieshaber KG  
Am Hohenstein 113  
77761 Schiltach

19.08.2019

*i. V. Thomas Deck*

i.v. Thomas Deck  
Entwicklung

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2019



44383-04-190819

VEGA Grieshaber KG  
Am Hohenstein 113  
77761 Schiltach  
Deutschland

Tel. +49 7836 50-0  
Fax +49 7836 50-201  
E-Mail [info.de@vega.com](mailto:info.de@vega.com)  
[www.vega.com](http://www.vega.com)