

Certificate



Nr./No.: 968/FSP 1025.02/14

Prüfgegenstand Product tested	Auswertgerät VEGATOR Serie 100 Signal conditioning instrument VEGATOR 100 Series	Zertifikats- inhaber Certificate holder	VEGA Grieshaber KG Am Hohenstein 113 77761 Schiltach Germany
---	---	--	---

Typbezeichnung Type designation	VEGATOR 141/142 (4...20 mA)
---	-----------------------------

Prüfgrundlagen Codes and standards	IEC 61508 Parts 1-7:2010 IEC 61511-1:2003 + Corr. 1:2004	IEC 61010-1:2010 IEC 61326-3-2:2008
--	---	--

Bestimmungsgemäße Verwendung Intended application	Auswertgerät zur Grenzstanderfassung. Die Auswertgeräte der VEGATOR Serie 100 erfüllen die Anforderungen der genannten Prüfgrundlagen und können in einem sicherheitsbezogenen System gemäß IEC 61508 eingesetzt werden, in HFT=0 Struktur bis SIL 2 und redundant (HFT=1) bis SIL 3. Signal conditioning instrument for level detection. The signal conditioning instruments of the VEGATOR 100 Series comply with the requirements of the stated standards and can be used in a safety-related system acc. IEC 61508, in HFT=0 configuration up to SIL 2 and redundant (HFT=1) up to SIL 3.
---	--

Besondere Bedingungen Specific requirements	Die zugehörigen Betriebsanleitungen und das Safety Manual sind zu beachten. The operating instructions and the safety manual shall be considered.
---	--

Gültig bis / Valid until 2019-09-22

Der Ausstellung dieses Zertifikates liegt eine Prüfung zugrunde, deren Ergebnisse im Bericht Nr. 968/FSP 1025.00/14 vom 22.09.2014 dokumentiert sind.

Dieses Zertifikat ist nur gültig für Erzeugnisse, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmen. Es wird ungültig bei jeglicher Änderung der Prüfgrundlagen für den angegebenen Verwendungszweck.

The issue of this certificate is based upon an examination, whose results are documented in Report No. 968/FSP 1025.00/14 dated 2014-09-22.

This certificate is valid only for products which are identical with the product tested. It becomes invalid at any change of the codes and standards forming the basis of testing for the intended application.

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Bereich Automation
Funktionale Sicherheit
Am Grauen Stein, 51105 Köln

Köln, 2014-09-22

Certification Body Safety & Security for Automation & Grid

Dipl.-Ing. Heinz Gall

www.fs-products.com
www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Postfach, 51101 Köln

Vega Grieshaber KG
Tobias Weis
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach

Wolf Rückwart
Kst. 970

Tel. 0221/806-1927
Fax 0221/806-1539
Mail bea-salessupport
@de.tuv.com
Web www.tuv.com

24.09.2019

Befristete Verlängerung der Gültigkeit von Zertifikaten

Sehr geehrter Herr Weis,

wie bestätigen Ihnen hiermit, dass für die zertifizierten Produkte VEGATOR eine Verlängerung der Zertifikate beauftragt wurde und die Evaluierung nach aktuellen Normen zurzeit bearbeitet wird.

Aufgrund der Tatsache, dass keine negativen Betriebserfahrungen mit den Produkten vorliegen, verlängern wir die Gültigkeit der betreffenden Zertifikate um einen Zeitraum von 3 Monaten bis 31.12.2019.

Die befristete Verlängerung gilt für die Zertifikate:

- 968/FSP 1025.00/14
- 968/FSP 1025.01/14
- 968/FSP 1025.02/14

Mit freundlichen Grüßen
BA Automation - Functional Safety
BU FS Products



i.V. Dipl.-Ing. Gebhard Bouwer



i.A. Dipl.-Ing. Wolf Rückwart

TÜV Rheinland
Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln

Geschäftsführung:
Andreas Geck (Sprecher)
Dirk Fenske

Köln HRB 26876

Aufsichtsratsvorsitzender
Dr.-Ing. Michael Fübi

Web www.tuv.com