

Kullanım Kılavuzu

HART sensörlerinin bağlantısı için
bağımsız radyo birimi, opsiyonel olarak
pil kutusu/solar modül ile birlikte

PLICSMOBILE

PLICSMOBILE T81 Mobil telefon birimi

PLICSMOBILE B81 pil kutusu

PLICSMOBILE S81 güneş modülü



Document ID: 55234



VEGA

İçindekiler

1	Bu belge hakkında	4
1.1	Fonksiyon	4
1.2	Hedef grup	4
1.3	Kullanılan semboller	4
2	Kendi emniyetiniz için	5
2.1	Yetkili personel	5
2.2	Amaca uygun kullanım	5
2.3	Yanlış kullanma uyarısı	5
2.4	Genel güvenlik uyarıları	5
2.5	AB'ye uyum	6
3	Ürün tanımı	7
3.1	Yapısı	7
3.2	Çalışma şekli	8
3.3	Ayar	8
3.4	Ambalaj, nakliye ve depolama	9
4	Monte edilmesi	10
4.1	Genel açıklamalar	10
4.2	Montaj prosedürü	11
5	Besleme gerilimine bağlanma	13
5.1	Bağlantının hazırlanması	13
5.2	Bağlantı seçenekleri	13
5.3	HART iletişimi	14
5.4	Sensör bağlantı kablosunun bağlantı prosedürü	14
5.5	Bağlantı prosedürü - Besleme gerilimi	15
5.6	Sensör güç kaynağına sahip PLICSMOBILE T81 bağlantı şeması	16
5.7	Dış sensör güç kaynağında PLICSMOBILE T81 bağlantı şeması	19
5.8	PLICSMOBILE B81/S81'in bağlantı planı	21
6	Pil kullanımı ve ekonomik mod	22
6.1	Pilin/Akünün kullanılması	22
6.2	PLICSMOBILE B81 dış pili	22
6.3	PLICSMOBILE S81 güneş modülü	23
6.4	Pillerin düzenlenmesi ve çalışma ömrü	25
6.5	Enerji seçenekleri	26
7	Devreye alma	28
7.1	Kumanda sistemi	28
7.2	Bluetooth üzerinden iletişim	28
7.3	Erişim güvenliği	29
7.4	Bilgisayar ve PACTware ile parametreleme	30
7.5	VEGA Tools uygulamasıyla parametreleme	31
7.6	Kablosuz iletişim ağı ve SIM kartı	33
7.7	İnternet bağlantısı ve ölçüm değeri gönderimi	35
8	Bakım ve arıza giderme	38
8.1	Bakım	38
8.2	Arızaların giderilmesi	38
8.3	Onarım durumunda izlenecek prosedür	39

9	Sökme	40
9.1	Sökme prosedürü.....	40
9.2	Bertaraf etmek.....	40
10	Sertifikalar ve onaylar.....	41
10.1	Avrupa için kablosuz teknoloji kapsamında ruhsat.....	41
10.2	Çevre ile ilgili uyarılar.....	41
11	Ek.....	42
11.1	Teknik Veriler, PLICSMOBILE T81	42
11.2	Teknik Veriler, PLICSMOBILE B81	44
11.3	Teknik Veriler, PLICSMOBILE S81	46
11.4	Ebatlar.....	47
11.5	Sınai mülkiyet hakları.....	50
11.6	mbed TLS'e göre Hash fonksiyonu.....	50
11.7	Marka	50

1 Bu belge hakkında

1.1 Fonksiyon

Bu kullanım kılavuzu size cihazın montajı, bağlantısı ve devreye alımı için gereken bilgilerinin yanı sıra bakım, arıza giderme, parçaların yenisiyle değiştirilmesi ve kullanıcının güvenliği ile ilgili önemli bilgileri içerir. Bu nedenle devreye almadan önce bunları okuyun ve ürünün ayrılmaz bir parçası olarak herkesin erişebileceği şekilde cihazın yanında muhafaza edin.

1.2 Hedef grup

Bu kullanım kılavuzu eğitim görmüş uzman personel için hazırlanmıştır. Bu kılavuzunun içeriği uzman personelin erişimine açık olmalı ve uygulanmalıdır.

1.3 Kullanılan semboller



Belge No.

Bu kılavuzun baş sayfasındaki bu sembol belge numarasını verir. Belge numarasını www.vega.com sayfasına girerek belgelerinizi indirmeyi başarabilirsiniz.



Bilgi, Uyarı, İpucu: Bu sembol yardımcı ek bilgileri ve başarılı bir iş için gereken ipuçlarını karakterize etmektedir.



Uyarı: Bu sembol arızaların, hatalı fonksiyonların, cihaz veya tesis hasarlarının engellenmesi için kullanılan uyarıları karakterize etmektedir.



Dikkat: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyulmadığı takdirde insanlar zarar görebilirler.



Uyarı: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyulmadığı takdirde insanlar ciddi veya ölümlü sonuçlanabilecek bir zarar görebilirler.



Tehlike: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyulmaması insanların ciddi veya ölümlü sonuçlanacak bir zarar görmesine neden olacaktır.



Ex uygulamalar

Bu sembol, Ex uygulamalar için yapılan özel açıklamaları göstermektedir.



Liste

Öndeki nokta bir sıraya uyulması mecbur olmayan bir listeyi belirtmektedir.



İşlem sırası

Öndeki sayılar sırayla izlenecek işlem adımlarını göstermektedir.



Pilin imhası

Bu simge pillerin ve akülerin imhasına ilişkin özel açıklamaları göstermektedir.

2 Kendi emniyetiniz için

2.1 Yetkili personel

Bu dokümantasyonda belirtilen tüm işlemler sadece eğitimli ve tesis işleticisi tarafından yetkilendirilmiş uzman personel tarafından yapılabilir.

Cihaz ile çalışan kişinin gerekli şahsi korunma donanımını giymesi zorunludur.

2.2 Amaca uygun kullanım

PLICSMOBILE T81, ölçüm değerlerinin iletilmesinde ve uzaktan parametrelemede kullanılan kablosuz bir dış radyo birimidir.

PLICSMOBILE B81, PLICSMOBILE T81 cihazının besleme gerilimi için kullanılan bir pil gövdesidir.

PLICSMOBILE S81, PLICSMOBILE B81'te kullanılan aküleri şarj eden bir güneş panelidir.

Cihazın işletim güvenliği sadece kullanma kılavuzunda ve muhtemel tamamlayıcı kılavuzlarda belirtilen bilgilere ve amaca uygun kullanma halinde mümkündür.

2.3 Yanlış kullanma uyarısı

Amaca veya öngörülen şekle uygun olmayan kullanma halinde (örn. yanlış montaj veya ayar nedeniyle haznenin taşması) bu ürün, sistemin parçalarında hasarlar oluşması gibi kullanıma özgü tehlikelere yol açabilir. Bunun sonucunda nesneler, kişiler ve çevre zarar görebilir. Ayrıca bu durumdan dolayı cihazın güvenlik özellikleri yavaşlayabilir.

2.4 Genel güvenlik uyarıları

Cihaz, standart yönetmeliklere ve yönergelere uyulduğunda teknolojinin en son seviyesine uygundur. Cihaz, sadece teknik açıdan kusursuz ve işletim güvenliği mevcut durumda işletilebilir. Kullanıcı, cihazın arızasız bir şekilde işletiminden sorumludur. Cihazın arızalanmasına yol açabilecek agresif veya korozif ürün ortamlarında kullanımda, operatörün uygun önlemleri alarak cihazın doğru çalışacağından emin olması gerekmektedir.

Kullanıcı ayrıca bütün kullanma süresi boyunca gerekli iş güvenliği önlemlerinin geçerli düzenlemelere uygun olmasını sağlamak ve yeni kuralları göz önünde bulundurmakla yükümlüdür.

Kullanıcı, bu kullanma kılavuzunda belirtilen güvenlik açıklamalarına, yerel kurulum standartlarına ve geçerli güvenlik kuralları ile kazadan kaçınma kurallarına uymak zorundadır.

Kullanma kılavuzunda belirtilen işlemleri aşan müdahaleler güvenlik ve garanti ile ilgili sebeplerden dolayı sadece imalatçı tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından yapılabilir. Cihazın yapısını değiştirmek veya içeriğinde değişiklik yapmak kesinlikle yasaktır. Güvenlik nedeniyle sadece üreticinin belirttiği aksesuarlar kullanılabilir.

Tehlikeleri önlemek için, cihazın üzerindeki güvenlik işaretlerine ve açıklamalarına uyulması gerekir.

2.5 AB'ye uyum

Cihaz ilgili AB yönetmeliklerinin yasal taleplerini yerine getirmektedir.
CE işareti ile cihazın yönetmelikle uyumluluğunu teyit ederiz.

AB uygunluk beyanını ana sayfamızda bulabilirsiniz.

3 Ürün tanımı

3.1 Yapısı


Teslimat kapsamı

Teslimat kapsamına şunlar dahildir:

- PLICSMOBILE T81 Mobil telefon birimi
 - Cihazın üzerindeki giriş kodlarını belirten etiket
 - VEGA tanım kartı (SIM kartı) (opsiyonel)
 - Sensör bağlantı kablosu (opsiyonel)
 - 3 metre kablo uzatması olan harici anten (opsiyonel)
- PLICSMOBILE B81 pil kutusu (opsiyonel)
 - Bağlantı kablosu, alan cihazı (opsiyonel)
 - Bağlantı kablosu, solar panel (opsiyonel)
 - Piller veya aküler (opsiyonel)
- PLICSMOBILE S81 solar panel (opsiyonel)
 - Direk montajı için tutucu düzenecek
- Dokümantasyon
 - Bu kullanım kılavuzu
 - Giriş ve acil kodların dokümantasyonu
 - Gerekmesi halinde başka belgeler

Bileşenler

PLICSMOBILE T81, şu komponentlerden oluşmaktadır:



Res. 1: PLICSMOBILE T81

- 1 Elektronik bölmesi
- 2 HART sensörünün bağlantısı için konektör (M12)
- 3 Çok işlevli anten (mobil telefon/Bluetooth/GPS)
- 4 Montaj plakası
- 5 Sensör bağlantı kablosu

Model etiketi

Model etiketi cihazın tanımlaması ve kullanımı için en önemli bilgileri içermektedir:

- Cihaz tipi
- Onaylar hakkında bilgiler
- Teknik özellikler
- Cihazların seri numaraları
- Cihaz dokümantasyonu için QR kodu
- Bluetooth erişimi için sayılı şifre
- Üretici bilgileri

Belgeler ve yazılım

"www.vega.com" adresine gidin ve arama alanına cihazınızın seri numarasını girin.

Oradan cihaz hakkında şu bilgileri bulacaksınız:

- Sipariş verileri
- Dokümantasyon
- Yazılım

Alternatif olarak her şeyi akıllı telefonunuzdan alabilirsiniz:

- Cihazın model etiketinden QR kodunu tarayın veya
- seri numarayla manuel olarak VEGA Tools uygulamasına girin (Mağazalarda ücretsiz olarak bulunmaktadır.)

Uygulama alanı**3.2 Çalışma şekli**

PLICSMOBILE T81, HART sensörlerinin, özellikle plics® sensörlerinin, ölçüm değerlerinin bildirilmesi ve uzaktan parametrelenebilmesi için kullanılan bir radyo birimidir. Uzun mesafeleri kaplayan işletim gerilimi aralığı ve entegre enerji tasarrufu sağlayan fonksiyonları sayesinde, pil veya akü/güneş hücreleri kullanılarak ağdan bağımsız bir besleme geriliminin sağlanması (örneğin PLICSMOBILE B81 üzerinden) mümkündür. Tipik uygulamalar arasında taşınabilir kaplarda, pille çalışan dolum ölçümleri ve kuyu ölçümlerinde ölçüm değeri aktarımı sayılabilir.

Ölçüm değeri ve bildiri gönderimi, alternatif olarak, e-posta veya SMS ile sağlanır. Bunun dışında ölçüm değerleri https yoluyla "VEGA Envanter Sistemi" görselleşmesi üzerinden iletilir. PLICSMOBILE T81'nin kullanımı özellikle dosya kaydetme, VMI (Vendor Managed Inventory) ve uzaktan bilgi alma özellikleri için uygundur.

Çalışma prensibi

PLICSMOBILE T81 kablosuz radyo birimi, plics® serisinin istenilen bir HART 4 - 20 mA iki telli sensörüne bağlanabilir. HART-Multidrop kullanımında 15'e kadar sensör PLICSMOBILE T81 cihazına bağlanabilmektedir (Ex modelinde maks. 5 sensör).

Ölçüm değerlerinin, olay bildirimlerinin ve tanı bilgilerinin kullanıcıya iletilmesi, GSM/GPRS/UMTS ağı üzerinden gerçekleşir. Çoklu Bant Teknolojisi sayesinde, neredeyse dünyanın her yerinde kullanımı mümkündür. Aynı şekilde, bu, uzaktan parametrelemeyle de bağlı sensörü çağırabilir.

Kombine radyo anteni GSM-GPRS-UMTS iletişimlerinin yanı sıra Bluetooth bağlantısına da olanak tanır. Anten ayrıca GPS yoluyla konum verilerinin de alınması sağlar.

Güç kaynağı

Besleme gerilimi, standart bir çok düşük gerilim (Dış besleme kaynağı, pil, akü, güneş pili) veya opsiyonel bir PLICSMOBILE B81 üzerinden sağlanır. *Besleme Gerilimine Bağlanma* hakkında ayrıntılı verileri "Teknik Veriler" bölümünden bulabilirsiniz.

3.3 Ayar

Kontroller PACTware'li ve DTM'li bir bilgisayar üzerinden ya da üzerinde VEGA araç uygulaması olan akıllı telefon veya tablet ile sağlanır. Bağlantı konfigürasyonu için PLICSMOBILE T81 içine entegre edilmiş Bluetooth arayüzü kullanılmaktadır.

3.4 Ambalaj, nakliye ve depolama

Ambalaj

Cihazınız kullanılacağı yere nakliyesi için bir ambalajla korunmuştur. Bu kapsamda, standart nakliye kazaları ISO 4180'e uygun bir kontrolle güvence altına alınmıştır.

Standart cihazlarda kartondan yapılan ambalaj çevre dostudur ve yeniden kullanılabilir. Özel modellerde ilaveten PE köpük veya PE folyo kullanılır. Ambalaj atığını özel yeniden dönüşüm işletmeleri vasıtasıyla imha edin.

Nakliye

Nakliye, nakliye ambalajında belirtilen açıklamalar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bunlara uymama, cihazın hasar görmesine neden olabilir.

Nakliye kontrolleri

Teslim alınan malın, teslim alındığında eksiksiz olduğu ve nakliye hasarının olup olmadığı hemen kontrol edilmelidir. Tespit edilen nakliye hasarları veya göze batmayan eksiklikler uygun şekilde ele alınmalıdır.

Depolama

Ambalajlanmış parçalar montaja kadar kapalı ve ambalaj dışına koyulmuş kurulum ve depolama işaretleri dikkate alınarak muhafaza edilmelidir.

Ambalajlanmış parçalar, başka türlü belirtilmemişse sadece aşağıda belirtilen şekilde depolanmalıdır:

- Açık havada muhafaza etmeyin
- Kuru ve tozsuz bir yerde muhafaza edin
- Agresif ortamlara maruz bırakmayın
- Güneş ışınlarından koruyun
- Mekanik titreşimlerden kaçının

Depolama ve transport ısısı

- Depo ve nakliye sıcaklığı konusunda "*Ek - Teknik özellikler - Çevre koşulları*" bölümüne bakın.
- Bağıl nem % 20 ... 85

4 Monte edilmesi

4.1 Genel açıklamalar

Montaj seçenekleri

Standart modelde, PLICSMOBILE T81, duvara montaj edilmek üzere tasarlanmıştır. Alternatif olarak taşıma rayı montajı (DIN EN 50022/60715 gereğince taşıma rayı 35 x 7,5) ile boru montajı için montaj adaptörleri bulunmaktadır.

Çevre koşulları

Cihaz, DIN/EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1 gereğince normal ve ileri çevre koşulları için uygundur. Hem iç hem dış alanda kullanılabilir.

"*Teknik veriler*" bölümünde verilen çevre ve ortam koşullarının sağlanmasına dikkat edin.

Montaj pozisyonu

Montaj öncesinde kullanılacak yerde kablosuz telefon ağının güçlü (güçlü sinyal) olup olmadığına bakın. Bu en iyi cep telefonuyla test edilebilir. Bu durumda PLICSMOBILE T81 cihazında ve cep telefonunuzdaki SIM kartlarının aynı sunucu şirkete ait olmasına yani kablosuz sinyal gönderen şebekeden gelmesine dikkat edin. PLICSMOBILE T81, 2G (GSM) ve 3G (UMTS) kablosuz telefon standartlarını desteklemektedir. 4G (LTE) kablosuz telefon standardı ise desteklenmemektedir. Bu yüzden telefon ağının testi sırasında 4G standardı cep telefonunda geçici olarak kapalı tutulacaktır.

Radio alıcısı çok güçsüz olduğunda, daha iyi bir konum aranmalıdır. Kapalı odalarda bir pencereye ya da dış duvara yaklaşmak mantıklı çözümlerdir. Buna ek olarak antenin cihazın en fazla 2,9 m uzaklığına yerleştirilebileceği miktatsızlı kaideli bir anten uzantısı da temin edilebilir.



Dikkat:

Anten ve yakınlarında bulunan kişiler arasında, kullanım sırasında, en az 20 cm'lik mesafe bırakılmalıdır. Cihazın daha kısa mesafe bırakılarak kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Neme karşı koruma

Cihazınızı, nemlenmeye karşı, şu önlemleri alarak koruyun:

- Tavsiye edilen kabloyu kullanın (*Güç Kaynağına Bağlan*" bölümünden bulabilirsiniz.)
- Dişli kablo bağlantısını sıkıştırın
- Gövde yatay kurulduğunda dişli kablo bağlantısını aşağıya bakan şekilde döndürün
- Dişli kablo bağlantısının önündeki bağlantı kablosunu aşağıya doğru kaydırın

Bu, özellikle açık alanlarda, içinde (örn. temizlik işlemleri sonucu) nem olma ihtimali olan kapalı alanlarda veya soğutulmuş ve ısıtılmış haznelere montaj için geçerlidir.


Cihaz koruma türüne uygunluk için kullanım sırasında gövde kapağının kapalı ve gerekirse sürgülenmiş olmasına dikkat edin.

Kullanım kılavuzunun "*Teknik veriler*" bölümünde belirtilen kirlilik derecesinin mevcut ortam koşullarına uygun olduğundan emin olunuz.

Duvar montajı**4.2 Montaj prosedürü**

Duvara montaj için PLICSMOBILE T81, vida montajı için kullanılan bir montaj soketi ile birlikte gelir.

→ Cihazı, aşağıda gösterilen şekildeki gibi, arka fona uyan dört vida ile tespit edin (Vidalar, teslim sırasında yoktur.).




Res. 2: Duvara montaj için PLICSMOBILE T81. Montaj plakasının alttan görünüşü.

Taşıma rayı montajı

Taşıma rayı montajında kullanılan PLICSMOBILE T81, 35 x 7,5'lik bir taşıma rayına tespit için önceden monte edilmiş bir adaptör ile birlikte teslim edilmektedir.

→ Cihazı, alet edevat kullanmadan taşıma rayına yapıştırın. Taşıma rayı çözülecekse bunun için de alet kullanmanız gerekmez. Entegre yayın, cihaza sadece biraz yandan bastırması gerekir.




Res. 3: Taşıma rayı montajı için PLICSMOBILE T81

- 1 Adaptör plakası
- 2 Taşıma rayı

Boru montajı

Boru montajı için PLICSMOBILE T81, montaj aksesuarı olarak bir ölçüm cihazı tutacağı ve dört allen vidası (M5 x 12) ile birlikte teslim edilir.

→ Ölçüm cihazı tutacağı PLICSMOBILE T81 soketine aşağıdaki şekle uygun şekilde takın. Bunu takiben, bükülmüş bilezikli cihazı belirlemiş olduğunuz boruya monte edin.



Res. 4: Boru montajı için PLICSMOBILE T81

- 1 4 vida M5 x 12
- 2 Ölçüm cihazı tutacağı
- 3 Boru

5 Besleme gerilimine bağlanma

5.1 Bağlantının hazırlanması

Güvenlik uyarıları

İlk olarak şu güvenlik açıklamalarını dikkate alın:

- Elektrik bağlantısı sadece bu işin eğitimini almış ve tesis üst sorumlusunun yetki verdiği bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- Aşırı gerilim bekleniyorsa, aşırı gerilime karşı koruma cihazları monte ediniz.



İkaz:

Sadece elektrik verilmeyen ortamda bağlantı yapılmalıdır.

Güç kaynağı

Güç kaynağı alternatif olarak PLICSMOBILE B81 veya münferit bir ağır parçasından sağlanabilir.

Bir ağ parçası kullanılacağına, ulusal geçerli güvenlik normlarına göre ikincil akım devresi birincil akım devresinden çifte veya güçlendirilmiş izolasyon ile ayrılmış olmalıdır.

PLICSMOBILE T81 cihazındaki alçak gerilim sistemlerinde kullanılan donanımlar aşırı gerilim kategorisi III'teki (2000 m'ye kadar olan kullanım yüksekliği) takviyeli yalıtımlı ikincil akım devresi için kullanılan EN IEC 61010-1 gereksinimlerini karşılamaktadır.

Bağlantı kablosu

PLICSMOBILE T81 cihazının güç kaynağı kullanıldığı ülkenin kurulum standartlarına uygun, piyasada bulunabilen bir kablo ile bağlanır.

EN 61326-1'in endüstriyel alanlar için verdiği kontrol değerlerinin üzerine çıkan bir elektromanyetik parazitlenme bekleniyorsa, blendajlı kablolar kullanılmalıdır.

Kullanılan kablounun maksimum çevre sıcaklığına gereken sıcaklık ve yangın direncinin olmasına dikkat edin.

HART multidropten modundayken genel olarak blendajlı bir kablo kullanmanızı tavsiye ederiz.

Gövdeli ve dişli kablo bağlantısı olan cihazlarda dairesel kablo kullanın. Dişli kablo bağlantısının contalanabilmesi için (IP koruma tipi) kablo dış çapına uygun bir dişli kablo bağlantısı kullanın.

Kablo yalıtımlama ve topraklama

Kablo blendajını, sensörden, topraklama potansiyeline takın. Yalıtım sensörde direk iç topraklama terminaline bağlanmalıdır. Sensör gövdesindeki dış topraklama terminali alçak frekans empedans düzelticili olarak voltaj regülatörüne bağlanmış olmalıdır.

5.2 Bağlantı seçenekleri

Sensörlerin ve PLICSMOBILE'in besleme kaynağı, iki şekilde gerçekleştirilebilir:

Sensörlerin ve PLICSMOBILE'in besleme gerilimi ortak

Bunun sağlanması için tüm cihazlar için de sadece bir besleme gerilimine gereksinim vardır. 15'e kadar HART sensörü PLICSMOBILE T81 cihazına bağlanabilmektedir. Besleme gerilimi, PLICSMOBILE T81 cihazına bağlanır. Sensör bağlantı kablosu, HART dışındaki ölçüm değerinin yanı sıra besleme gerilimini de sensöre iletir.

Sensörün ve PLICSMOBILE'in besleme gerilimi ayrı

Bu modelde PLICSMOBILE T81 ve bir 4 ... 20 mA / HART sensörü farklı ve münferit güç kaynaklarından beslenir. Bu durumda, ölçüm değerleri radyo ile iletilir ve değerlendirme için bir SPS vb. üzerinden sensörün 4 ... 20 mA/HART sinyaline paralel olarak bulunmaktadır.

Ortak besleme gerilimi kullanıldığında HART direnci

Ayrı besleme gerilimi kullanıldığında HART direnci

5.3 HART iletişimi

Sensörler PLICSMOBILE'e bağlıysalar, HART iletişimi de temin edilir. İlave bir HART direnci bağlamaya gerek kalmamaktadır.

Sensörün beslenmesi için kullanılan bağlı güç kaynağının iç direnci 230 Ω 'dan küçükse HART sinyali kısa devre yapar. PLICSMOBILE ile dijital iletişim bundan sonra sağlanamaz. Böyle düşük dirençli değerlendirme sistemlerinde bu yüzden yaklaşık 230 Ω 'luk bir direncin 4 ... 20 mA/HART kablosuna bağlanması gerekir. Bu direnç zaten PLICSMOBILE T81 cihazına entegre edilmiştir ve gereken seçim yapılarak doğru tellerine sokulabilir (Bkz. HART direnci olmayan ya da olan bağlantı planları.).

Sensör enerjisinin bağlantısı cihazın kullanım kılavuzuna uygun şekilde yapılır.

HART adresi



Uyarı:

Birden fazla HART sensörü bağlanacaksa asıl devreye alımdan önce her bir sensöre özel bir adres (adres aralığı 1-15 arası olacak şekilde) atanmalıdır. 0 adresi (Çalışma modu 4 ... 20 mA) asla kullanılmamalıdır. Adres atama sırasında sadece bir sensör PLICSMOBILE T81'ye bağlı olabilir. Komple bağlantı yapılmışsa, adresin atanması için kablolama yeniden kısa bir süreliğine geriye alınmalıdır. Bu nedenle sensörlerin takılma yerine bağlı olarak, bu adres atamasının sensör takılmadan ve bağlanmadan önce yapılması yararlıdır. Bu işlem, uygun bir elektronik işletmesinde yerine getirilebilir. Bunun için sadece 24 Volt'luk bir besleme geriliminin yanı sıra ayrıca bir gösterge ve PLICSCOM ayar modülüne ya da VEGACONNECT'e sahip PACTware kullanım yazılımı kullanmanız gerekir.

HART Master Modu

HART protokolü aynı hat üzerindeki ikiye kadar master (ana) bağlantıya izin vermektedir (primer/sekonder master). PLICSMOBILE T81, fabrika ayarında primer master olarak görev yapmaktadır. Başka bir master daha bağlanacağı takdirde sensörün parametrelenmesi için bunun sekonder master olarak görev yapması gerekir. Bu mümkün olamıyorsa PLICSMOBILE T81 cihazının konfigürasyonun değiştirilerek sekonder master yapılması gerekir.

5.4 Sensör bağlantı kablosunun bağlantı prosedürü

Sensör bağlantı kablosu, sensörlerin ölçüm değerinin PLICSMOBILE T81 cihazına iletilmesini sağlar. Ayrıca tüm bağlı sensörler için besleme gerilimi de iletilir.

Sensör bağlantı kablosu hem Ex modelinde (mavi) hem de Ex olmayan modelde (siyah) mevcuttur. Üç farklı uzunlukta (5/10/25 m) sipariş edilebilir ve sonradan münferit olarak kısaltılabilir. Bir yanda PLICSMOBILE T81 cihazına bağlanmak üzere prefabrik bir fiş bulunmaktadır.

dır. Diğer yanda sensöre direkt bağlanmak üzere serbest kablo uçları bulunmaktadır.

Bağlantının yapılması için şu yöntemi izleyin:

1. Sensör klemenslerine renkle kodlanmış telleri, bağlantı şemasında ve sensörün kullanım kılavuzunda aynen tanımlandığı gibi bağlayın
2. Bağlantı türüne ve kablo modeline bağlı olarak kullanılmayan telleri yalıtın
3. Blendajlı iç toprak terminaline bağlayın, dış toprak terminalini gövdedeki voltaj regülatörüne bağlayın
4. Kablo bağlantısının başlık somununu iyice sıkıştırın. Conta kabloyu tamamen sarmalıdır
5. Sensör bağlantı kablosunun fişini, PLICSMOBILE T81 cihazındaki kablo bağlantı noktasına sokun
6. Kablo bağlantı noktasını iyice oturtun

5.5 Bağlantı prosedürü - Besleme gerilimi


Güç kaynağının bağlantısı yay baskılı klemenslerle yapılır. Klemenslerin ayarı için küçük yarık bir tornavida gerekmektedir. Hem masif hem de tel kılıfı olmayan esnek teller de kullanılabilir.

Bağlantı tekniği

Bağlantı prosedürü

Şu prosedürü izleyin:

1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Dişli kablo bağlantısının başlık somunu gevşetin ve tıparları çıkarın
3. Bağlantı kablosunun kılıfını yakl. 4 in10 cm (4 in) sıyırın, tellerin münferit yalıtımını yakl. 1 cm (0.4 in) sıyırın
4. Kabloyu dişli kablo bağlantısından gövdenin içine itin




Res. 5: Bağlantı prosedürü 4 ve 5

5. Terminalin açma kolunu bir tornavida ile kaldırın
6. Tel uçlarını bağlantı planına uygun şekilde açık terminallere takın
7. Terminallerin açma kolunu aşağıya bastırın, terminal yayının kapanma sesi duyulur.
8. Terminaller içinde bulunan kabloların iyi oturup oturmadığını test etmek için hafifçe çekin

9. Blendajı iç toprak terminaline bağlayın, dış toprak terminalini voltaj regülatörü ile bağlayın
 10. Kablo bağlantısının başlık somununu iyice sıkıştırın. Conta kablo-yu tamamen sarmalıdır
 11. Gövde kapağını vidalayın
- Elektrik bağlantısı bu şekilde tamamlanır.

5.6 Sensör güç kaynağına sahip PLICSMOBILE T81 bağlantı şeması

Bağlantı, plics® sensörü



Res. 6: Bağlantı, güç kaynağı ve plics® sensörü


- 1 PLICSMOBILE T81 gerilim beslemesi ve bağlı sensörler
- 2 Sensör bağlantı kablosu
- 3 plics® serisinden HART sensörü
- 4 Sensör kaynağı/HART iletişimi için kahverengi kablo (+)
- 5 Sensör kaynağı/HART iletişimi için mavi kablo (-)
- 6 Diğer HART sensörlerin bağlantısı
- 7 Yalıtılması gereken kullanılmamış teller (Ex modelinde yok)



Uyarı:

Birçok sensör bağlanılacağına bunlar paralel bağlanır. Önce sensörler münferit HART-adresleriyle ve "sabit akım (4 mA)" ile HART-Multidrop moduna getirilmelidir.

VEGABOX 03 üzerinden sensör bağlantısı



Res. 7: Güç kaynağı ve VEGABOX 03 bağlantısı


- 1 PLICSMOBILE T81 gerilim beslemesi ve bağlı sensörler
- 2 Sensör bağlantı kablosu
- 3 Bağlantı terminali, VEGABOX 03
- 4 Sensör kaynağı/HART iletimi için kahverengi kablo (+)
- 5 Sensör kaynağı/HART iletimi için mavi kablo (-)
- 6 HART sensörlerine
- 7 Yalıtılması gereken kullanılmamış teller (Ex modelinde yok)



Uyarı:

Birçok sensör bağlanılacağına bunlar paralel bağlanır. Önce sensörler münferit HART-adresleriyle ve "sabit akım (4 mA)" ile HART-Multidrop moduna getirilmelidir.

VEGADIS 82 HART üzerinden sensör bağlantısı



Res. 8: Güç kaynağının ve VEGADIS 82 HART'ın bağlantısı

- 1 PLICSMOBILE T81 gerilim beslemesi ve bağlı sensörler
- 2 Sensör bağlantı kablosu
- 3 VEGADIS 82 HART modeli
- 4 Sensör kaynağı/HART iletimi için kahverengi kablo (+)
- 5 Sensör kaynağı/HART iletimi için mavi kablo (-)
- 6 HART sensörlerine
- 7 Yalıtılması gereken kullanılmamış teller (Ex modelinde yok)

**Uyarı:**


Birçok sensör bağlanılacağına bunlar paralel bağlanır. Önce sensörler münferit HART-adresleriyle ve "sabit akım (4 mA)" ile HART-Multidrop moduna getirilmelidir.

Sensör bağlantı kablosunun bağlantı tahsisi

Eğer siz opsiyonel olarak sensör bağlantı kablosunu kendiniz üretmek istiyorsanız buradan bağlantı atama düzenini bulabilirsiniz. Fiş bağlantısı olarak A kodlu 5 kutuplu bir M12 kablo prizi kullanılır. Maks. kablo uzunluğu 500 m'dir.



Ex uygulamalarda maks. kablo uzunluğu kullanılan kabloya ve diğer koşullara bağlıdır. Diğer uyarıları okumak için cihazlarla birlikte verilen güvenlik uyarılarından bulabilirsiniz.




Res. 9: Sensör bağlantı kablosunun bağlantı tahsisi

- 1 Kahverengi kablo
- 2 Beyaz kablo
- 3 Mavi kablo
- 4 Siyah kablo
- 5 Kablo blendajı (gri)

5.7 Dış sensör güç kaynağında PLICSMOBILE T81 bağlantı şeması

Bağlantı, HART dirençli
plics® sensörü



Res. 10: Güç kaynağının bağlantısı

- 1 PLICSMOBILE besleme gerilimi
- 2 Sensör bağlantı kablosu
- 3 plics® serisinden HART sensörü
- 4 Siyah kablo
- 5 Mavi kablo
- 6 Sensör besleme gerilimi (ör. SPS)
- 7 Yalıtılması gereken kullanılmamış damarlar



Uyarı:

Sensör bağlantı kablosunun kullanılmamış telleri yalıtılmalıdır.




Ex modelinde bir PLICSMOBILE kullanılacaksa dış bir besleme gerilimi kullanılamaz/buna onay verilmez.



Bilgi:

Bir 4 ... 20 mA/HART sensörü bağlantısı yapılacaksa opsiyonel bir VEGADIS 82 ölçüm değeri göstergesi olarak akım devresine sokulabilmektedir.

Bağlantı, HART dirençsiz plics® sensörü



Res. 11: Güç kaynağının bağlantısı

- 1 PLICSMOBILE besleme gerilimi
- 2 Sensör bağlantı kablosu
- 3 plics® serisinden HART sensörü
- 4 Beyaz kablo
- 5 Siyah kablo
- 6 Sensör besleme gerilimi (ör. SPS)
- 7 Yalıtılması gereken kullanılmamış damarlar



Uyarı:

Sensör bağlantı kablosunun kullanılmamış telleri yalıtılmalıdır.



Ex modelinde bir PLICSMOBILE kullanılacaksa dış bir besleme gerilimi kullanılamaz/buna onay verilmez.




Bilgi:

Bir 4 ... 20 mA/HART sensörü bağlantısı yapılacaksa opsiyonel bir VEGADIS 82 ölçüm değeri göstergesi olarak akım devresine sokulabilmektedir.

PLICSMOBILE B81/S81 bağlantısı

5.8 PLICSMOBILE B81/S81'in bağlantı planı



Res. 12: PLICSMOBILE B81/S81'in bağlantısı

- 1 Cihaza elektrik tedariki için kahverengi kablo (+)
- 2 Cihaza elektrik tedariki için mavi kablo (-)
- 3 PLICSMOBILE T81 - B81 iletişimi için beyaz kablo
- 4 Güneş paneli yoluyla pil şarj etmek için kahverengi kablo (+)
- 5 Güneş paneli yoluyla pil şarj etmek için mavi kablo (-)
- 6 Güneş panelinden besleme gerilimi

6 Pil kullanımı ve ekonomik mod

6.1 Pilin/Akünün kullanılması

Besleme gerilimi ağıla desteklenmiyorsa, PLICSMOBILE T81'in beslemesi pil üzerinden de sağlanabilir. Bunun için PLICSMOBILE B81 kullanımını tavsiye ederiz. Bu pil gövdesi şarj edilebilir akü ile veya şarj edilmez lityum pille sipariş edilebilir veya beraberinde verilebilir. Alternatif olarak, bir dış pil/akü besleme gerilimi klemensleri üzerinden bağlanabilir. Besleme gerilimi için ayrıntılı verileri "*Teknik veriler*" bölümünden bulabilirsiniz.

Çalışma süresini arttırmak için pil veya akü kullanılacağında ve saat kontrollü ölçüm değeri gönderileceğinde, ekonomik mod açık konuma, Bluetooth kapalı konuma getirilmelidir. (Ayrıntılar için bkz. "*Ekonomik Seçenekler*"). Ayrıca sensördeki HART Multidrop modu açık konuma getirilmelidir.

6.2 PLICSMOBILE B81 dış pili

PLICSMOBILE B81, PLICSMOBILE T81 cihazının güç kaynağı için özel olarak geliştirilmiştir. Opsiyonel olarak şarj edilebilir akülerle veya şarj edilemez pillerle "D" modelinde (mono) donatılabilir.



Dikkat:

Her PLICSMOBILE B81'de, devreye alma öncesinde okunup, yazılı uyarılarının dikkate alınması gereken bir güvenlik uyarısı bulunmaktadır.

Pille işletim

Kullanım yerinde güneş paneli varsa, PLICSMOBILE B81 şarj edilmez lityum piliyle donatılmalıdır. Alternatif olarak standart alkalın piller de kullanılabilir. Bunların çalışma süresi daha düşüktür. Online alışveriş yaparak Saft Firmasına ait LSH 20 lityum pillerini çeşitli dükkanlardan kolaylıkla temin edebilirsiniz. Bu pil tipi hakkındaki diğer bilgileri "*Teknik Veriler*" bölümünden bulabilirsiniz.



İkaz:

Şarj edilmez piller kullanılacağında "*Solar Panel Input*" klemensleri bağlantıda kullanılamaz. Gerilim olursa piller bozulur ve yangın tehlikesi oluşur.

Akü ile kullanım

Bir güneş paneli kullanılması halinde PLICSMOBILE B81 şarj edilebilir NiMH aküleriyle donatılmalıdır. Güneş paneli doğrudan 4 ve 5 numaralı klemenslere bağlanır. Bir şarj aleti PLICSMOBILE B81'in pil kapak bölmesine entegre edilmiştir. Online alışveriş yaparak Ansmann Firmasına ait 5030641 NiMH pillerini çeşitli dükkanlardan kolaylıkla temin edebilirsiniz. Bu pil tipi hakkındaki diğer bilgileri "*Teknik Veriler*" bölümünden okuyabilirsiniz.



Uyarı:

Akünün şarj edilebilmesi için sıcaklık 0 ile +45 °C (+32 ile +113 °F) arasında olmalıdır. Bu aralığın dışında kalan sıcaklıklara da izin verilmemektedir. Yalnız bu durumda PLICSMOBILE B81'e entegre koruma düşmesi pilin şarj edilmesine izin vermemektedir.

Bağlantı

Pil kablosu PLICSMOBILE B81'i PLICSMOBILE T81 ile bağlar. Cihaz, 5/10/25 metre uzunluklarında mevcuttur. Kabloyu bağlantı şemasında gösterildiği şekilde bağlayın. İki cihazın da bu kabloya 1 : 1 ölçüsünde bağlanmasına dikkat edin.

Pilleri takın

1. Anahtarın pil kapağının üst kısmında "OFF"u gösterdiğine emin olun
2. Merkezî sabitleme vidasını ör. madenî bir para ile döndürün. Bunu takiben pil kapağını yukarı doğru çekerek çıkarabilirsiniz.
3. Dört pili de /aküyü de pil bölmesine takın. Hem pil bölmesinin zemininde hem de pil gövdesinin kapağına yazılı kutuplar dikkate alınmalıdır.
4. Pil kapağını pil bölmesine yeniden takın. Konumun doğru olduğuna dikkat edin. Pil kapağı sadece bir yönde takılır.
5. Pil kapağını "PUSH" yazan noktalardan hafifçe itin ve merkezî sabitleme vidasını yeniden içeri doğru döndürün. Tüm bileşenlerin komple bağlantısı yapılabilirse anahtar pil kapağının üst kısmında "ON" konumuna getirebilirsiniz.
6. Tüm bileşenlerin komple bağlantısı yapılabilirse anahtar pil kapağının üst kısmında "ON" konumuna getirebilirsiniz.
7. Görüntüde kalan sürenin doğru yazılabilmesi için tekrar şarj edilmeyen pillerle kullanılacağında kapasiteleri belirtilmiş olmalıdır. Bunun için DTM'den veya VEGA Tools uygulamasından *Enerji Seçenekleri - Pil Değiştirme* " menü seçeneğini seçin.

6.3 PLICSMOBILE S81 güneş modülü

PLICSMOBILE S81 güneş modülü üzerinden PLICSMOBILE B81'in aküleri şarj edilebilir ve PLICSMOBILE T81 cihazına enerji sağlanabilir. Güneş modülünün teknik verileri ve sipariş bilgilerini bu kılavuzun ekinde bulabilirsiniz.

Montaj

Boru tutuculu modül soketi baştan monte edilmiş olarak müşteriye teslim edilmektedir. Sabitleyici vidalarına sahip iki modül terminali ve güneş panelinin sabitlenmesinde kullanılan teslimat kapsamında yer almaktadır.


**Uyarı:**

Güneş modülünün boru tutucusu, 30 ... 60 mm (1.2 ... 1.4 in)'lik boru çapı için uygundur. PLICSMOBILE B81 veya PLICSMOBILE T81 aynı boruya monte edilecekse, ø 60 mm'lik bir boru gereklidir.

Kablo üzerinde gereksiz bulduğunuz gerilimin birikmesini önlemek için, PLICSMOBILE B81'i güneş modülünün hemen yanına sabitleyin.

Montaj prosedürü

1. Güneş panelini, modül tutucusunun üzerinde yer alan modül terminallerini kullanarak aynı aşağıdaki resimdeki gibi monte edin.
2. Direk tutucusunu kullanarak montaj için öngörülen direğe, tüm güneş birimini monte edin.
3. Gerektiğinde PLICSMOBILE T81 ve PLICSMOBILE B81'i de aynı aşağıdaki şekildeki gibi aynı direğe monte edin.



Res. 13: Güneş modüllü PLICSMOBILE boru montajı

- 1 $\varnothing$ 60 mm (1.4 in) olan boru/direk
- 2 Eğim açısı için ayarlama vidalı direk tutucusu
- 3 PLICSMOBILE S81 (güneş paneli)
- 4 Sabitleme vidası ve metal somunlu modül terminali
- 5 Modül tutucu
- 6 PLICSMOBILE B81 (Pil ve akü bölmesi)
- 7 PLICSMOBILE T81

Hızalama

Güneş modülünün, çok güneşli olmayan bir mevsimde güneşi almaya en uygun konumu ve maksimum randımanı sağlayabileceği şekilde konumlandırın. Güneş ışınlarının modüle olabildiğinde dik düşebilmesi için ve bu mevsimde güneş çok az olduğundan, modülün normalde dik bir şekilde açıda konumlandırılması (yaklaşık 60 - 75 derece) tavsiye edilmektedir. Eğim aralığı 38 - 75 derece arasındadır. Bu aralık, boru montajının yardımıyla, gökyüzü yönünde, istenilen ayarın yapılmasına olanak verir.

Bağlantı

Güneş kablosu PLICSMOBILE B81'i PLICSMOBILE S81 ile bağlar. Bu, 5/10/25 m uzunluklarda mevcuttur. Kabloyu bağlantı şemasında gösterildiği şekilde bağlayın.

**Dikkat:**

Güneş modülü çoktan bağlanmış ama örtülmemişse, bağlantı kablusunun iki damarında da gerilim olmasına dikkat edin. Montaj ve bağlantı sırasında kısa devre olmasını engelleyin. Buna kablunun ör. kısaltılması gerekiyorsa da dikkat edin.

6.4 Pillerin düzenlenmesi ve çalışma ömrü

Bir dış pil/akü seçilirken, şu hususlar dikkate alınmalıdır:

Ekonomik modda güç kullanımı:

Çevrimsel olarak otomatik şarj edilemeyen bir pil veya bir akü kullanıldığında, ekonomik mod aktive edilmelidir. Ör. 12 V'luk bir çalışma geriliminde Standby'un gücünün 0,4 mW olacağı dikkate alınmalıdır. Sözde bir yıl çalışma süresi olarak bakıldığında gereksinim yaklaşık 3,5 Wh'u bulur. Bu da 12 V'ta yaklaşık 0,29 Ah'a eşittir. Çalışma gerilimleri için standby modunda enerji kullanımı hakkındaki verileri "Teknik veriler" bölümünden bulabilirsiniz.

Tam bir ölçüm döngüsünün, ölçüm değeri gönderimi de dikkate alındığında, enerji gereksinimi:

Bir ölçüm döngüsü yaklaşık 60 ila 120 saniye sürmektedir (Bu süre sensör tipine ve ağ kalitesine göre değişebilir) ve sensörün otomatik olarak açılmasını (HART Multidrop'un 4 mA'da kullanımı), ölçüm değerinin bulunmasını, ölçüm değerinin gönderilmesini ve ekonomik moda dönüşü kapsar. Bu süre içinde, yaklaşık 15 mWh'lık kapasiteye gerek duyulur. Günlük bir ölçüm için bu değer yılda yaklaşık 7,3 Wh'dır. Bu, 12 V'ta yaklaşık 0,6 Ah'lık pil kapasitesine eşittir.

Veri döngülerinin sayısına bağlı pil kapasitelerine örnek

Sayı İletiler/Gün	PLICSMOBILE'in yıllık kullanımı		
	Standby - Enerji gereksinimi	İleti için enerji gereksinimi	12 V'ta gereken pil kapasitesi
1	3,5 Wh	7,3 Wh	0,6 Ah
2	3,5 Wh	14,6 Wh	1,5 Ah
4	3,5 Wh	29,2 Wh	2,7 Ah
8	3,5 Wh	58,4 Wh	5,1 Ah
24	3,5 Wh	175,2 Wh	14,9 Ah

Tab. 1: Veriler sensör bağlantısıyla ilgilidir

**Uyarı:**

Her pilde ve her aküde, sistem tarafından sağlanan ve pil ve akünün tipine önemli derecede bağlı olan bir oto deşarj fonksiyonu bulunmaktadır. Gereksinim duyulan kapasite hesaplanacağına, bu hususun dikkate alınması gerekmektedir. Maddeler halinde gösterilen örneklerde bu oto deşarj hususu dikkate alınmamıştır. Bunun dışında, mevcut

kapasite önemli derecede sıcaklığa bağlıdır. Veriler 20 °C (68 °F)'lik bir sıcaklıkta alınan değerleri temel almıştır.

PLICSMOBILE B81 ile çalışma süreleri

Aşağıdaki tabloda PLICSMOBILE B81'in kullanıldığı takdirde temsili çalışma sürelerini görüyorsunuz. Bunlar sensör ve günlük ileti sayısına bağlı olduğu kadar aktif/pasif bluetooth fonksiyonu sayısına da bağlıdır.

Sayı		Çalışma süresi, yıl olarak	
İletiler	Sensörler	Pil	Akü
1	1	5,6/2,7*	1,5/0,6*
5		4,0/2,3*	0,9/0,5*
10		3,0/1,9*	0,6/0,4*
24		1,7/1,3*	0,3/0,3*
1	2	5,1	1,3
5		3,8	0,9
10		2,8	0,6
24		1,7	0,3
1	5	4,1	1,0
5		1,7	0,3
10		1,0	0,2
24		0,4	0,1

* ile işaretli değerler aktif bluetooth arayüzü kullanıldığında çalışma süresine tekabül etmektedir.

6.5 Enerji seçenekleri

PLICSMOBILE T81'in DTM'inde (bkz. "PACTware ile parametreleme"), "**Sürekli çalıştırma**" ve "**Ekonomik mod**" çalışma modları arasından "**Enerji seçenekleri**" menü seçeneğinden seçilebilmektedir.

Sürekli çalıştırma

PLICSMOBILE T81 ve sensör, sürekli çalışmada daima açık konumda bırakılmaktadır. Cihaz, sadece bu çalışma modunda dolum durumunun denetlenmesinde kullanılabilir ve belli bir dolum seviyesine erişildiğinde veya bir hata olduğunda bir posta gönderir (ölçüm değeri/duruma bağlı gönderim). Ayrıca PLICSMOBILE T81 sürekli çalışmada servis bölümü çalışanları tarafından uzaktan parametrelendirilebilir. Bu şekilde PLICSMOBILE T81'in ve sensörün konfigürasyonu için, PACTware'i olan herhangi bir bilgisayar kullanılarak GPRS üzerinden uzaktan değişiklik yapılabilir.

Ekonomik mod

Bu çalışma modunda, ileti, zamana bağlı gönderime programlandysa, gerek entegre GSM/GPRS/UMTS modemi gerekse PLICSMOBILE T81'e bağlı sensörler otomatik olarak açık konuma getirilir. Doğru öl-

çüm değerinin bulunmasından sonra, mobil radyo ağına oturum yapılabilmesi sağlanır ve ölçüm değeri gönderilir. Bunu takiben, ekonomik moda geri dönlür. Toplam sürecin ne kadar zaman alacağı, bağlı sensörlerin tipine ve ağıın kalitesine bağlı olarak değişir. Normalde bu süre yaklaşık 70 saniyedir.

**Uyarı:**

Olaya bağlı gönderimin (ölçüm değeri/duruma bağlı) enerji tasarruf modunda yapılamayacağını dikkate alın. Bunun dışında pasif süre sırasında, uzaktan parametreleme için arayarak bağlantı sağlanamaz. VEGA Inventory System üzerinden bir servis yuvası konfigürasyonu yapılabilir, PLICSMOBILE T81 bu servis yuvası üzerinden enerji tasarruf moduna belirlenmiş bir süre için ara verir. PLICSMOBILE T81'ye bu süre içinde uzaktan bakım için aramalı bağlantı üzerinden erişilebilir.

Kesintisiz çalışma/Düşük enerji modu (kombine)

Bu kullanım modunda PLICSMOBILE kesintisiz çalışma veya enerji tasarruflu moddan hangisiyle çalışacağına tek başına karar verir. Bağlı bir PLICSMOBILE B81'in aküleri enerji kaynağından şarj edildiği süreçte PLICSMOBILE kesintisiz modda çalışmaktadır. Bağlantısı yapılmış PLICSMOBILE B81'de aküler şarj edilmiyorsa PLICSMOBILE enerji tasarruflu modda çalışır.

Kombi mod özellikle güneş sistemli uygulamalarda enteresandır. Gün boyunca aküler şarj edilir, PLICSMOBILE bu sürede kesintisiz modda çalışır ve ölçüm değeri değişikliklerine çabuk tepki verir. Geceleri, bunun aksine PLICSMOBILE enerji tasarruflu modda çalışır.

Diğer bir uygulama seçeneği de mobil haznedir (ör. çimento veya alçı siloları). İnşaatta dolum veya boşaltım yapılması sırasında güç kaynağı sağlanmaktadır. Bu sayede aküler şarj edilir ve PLICSMOBILE kesintisiz modda çalışır. Aksi takdirde silo nakliye edilirse ya da görev için hazırda bekletiliyorsa normalde güç kaynağı yoktur ya da gerekli değildir; PLICSMOBILE de enerji tasarruflu modda çalışmaktadır.

Bluetooth

Bluetooth fonksiyonu aktif olduğunda ek enerji kullanılır. Pil ya da akü kullanıldığında çalışma süresi bariz bir şekilde azalır. Bu nedenle bluetooth fonksiyonu kullanılmayacaksa bunu elektronik modüldeki anahtardan kapatın.

HART-Multidrop

Pil kullanımında ve gerek duyulmayan 4 ... 20 mA sinyali ile çalışan bir HART sensöründe sensörün Multidrop moduna getirilmesi tavsiye edilir. Bu durumda, pilin çalışma ömrünü açık ve net olarak arttıracak dolum seviyesi ölçümü dikkate alınmadan, sadece sabit 4 mA kaydedilir. Birden fazla sensör bağlanacağına HART-Multidrop modu temel ön koşuldur. Bununla her bağlı sensöre münferit bir HART adresi atanır.

7 Devreye alma

7.1 Kumanda sistemi


Devreye almanın ön koşulları

PLICSMOBILE T81 cihazının konfigürasyonu için bağlantı konfigürasyonu Bluetooth'tan yapılır. Devreye alma için PACTware'live uygun DTM'i olan bir bilgisayar gerekir. Ayrıca VEGA bluetooth USB adaptörü de gerekmektedir. Bir bilgisayar veya dizüstü bilgisayara takılı bluetooth arayüzü veya diğer USB adaptörleri kullanılamaz. Alternatif olarak VEGA Tools uygulaması akıllı telefonlarda veya tabletlerde (iOS veya Android) kullanılabilir. Bu şekilde akıllı telefona veya tablete entegre edilen bluetooth arayüzü kullanılabilir.

PLICSMOBILE T81 cihazında, veri transferi seçeneğine sahip aktif konumda bir SIM kartı (Mini SIM) kullanılmalıdır. Kullanım yerinde, kullanılmakta olan GSM/GPRS/UMTS ağına iyi bir kapsama alanında olması gerekmektedir.

Cihaz üzerinde kullanım seçeneği, bir test düğmesi ve iki LED ile sınırlıdır. Bununla cihazın kullanıma ne derecede hazır olduğu ve durum test edilebilir (GSM ağına giriş yapma, bekleme/standby modu vb.)

Gösterge ve kumanda elemanları



Res. 14: Gösterge ve kumanda elemanları

- 1 Kullanıma hazır olma derecesinin test edilmesi için tuş
- 2 SIM kart yuvası (mini SIM formatı)
- 3 Durum göstergesi - Kablosuz telefon (sarı)
- 4 Durum göstergesi - Bluetooth (mavi)
- 5 Bluetooth anahtarı



Bilgi:

Tuşun ve durum göstergesinin fonksiyon tanımlaması hakkındaki bilgileri "Kablosuz iletişim ağı ve SIM kartı" bölümünden bulabilirsiniz.

7.2 Bluetooth üzerinden iletişim

PLICSMOBILE T81 cihazı, sadece Bluetooth arayüzünden parametrelendirilmektedir. Bununla farklı kullanım cihazlarına kablosuz bağlantı sağlanır. Bu cihazlara örnek olarak IOS veya Android işletim sistemi olan akıllı telefonlar ve tabletler ya da Windows işletim sistemi ve bluetooth USB adaptörü olan bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarları gösterilebilir.

Bluetooth anahtarı

Elektronik modülün üst kısmında sürmeli bir anahtar bulunur. Bununla Bluetooth fonksiyonu aktive ya da deaktive edilebilir. Anahtar "On" ko-

numuna getirilirse bağlantı sağlanabilir. Pil kullanılacağına parametreleme yapıldıktan sonra anahtarın "Off" konumuna getirilmesi tavsiye edilir. Bu şekilde daha az cereyan yakılır ve pilin çalışma süresi bariz bir şekilde arttırılır.

7.3 Erişim güvenliği

Yetkisi olmayan kişilerin PLICSMOBILE T81 cihazına müdahalesi iki kademeli işlemle korumaya alınmıştır. İlk kademe cihaza Bluetooth veya ağla temel erişimi düzenler. Parametrelerin okunması bu aşamadan sonra her zaman mümkündür. İkinci kademe, parametrelere müdahaleyi düzenler. Burada cihaz ayarlarındaki değişiklik kilitlenebilir.

Bluetooth erişimi

Korunaklı Bluetooth erişiminde PLICSMOBILE T81 cihazıyla bağlantı kurmak sadece ilgili Bluetooth erişim şifresi ("*Bluetooth access code*") biliniyorsa mümkündür. Bu münferit sayısal erişim şifresi (6 karakterli) cihaza kaydedilir ve PLICSMOBILE T81 cihazının teslimatı için cihaz üzerindeki bir etikette görüntülenir. Ayrıca teslimat kapsamında bulunan ek kâğıtlar da bunlarla birlikte verilir. Erişim şifresinin verilmesi ayar aracı başına sadece ayar aracının ilk bağlantısı kurulurken otomatik olarak kayıt yapıldığı için gerekmektedir. "Bluetooth access code" DTM ile bağlantı kurulu ise okunabilir veya değiştirilebilir.



Bilgi:

Fabrikada Bluetooth erişim güvenliği aktif konumdadır. Bağlantı sadece Bluetooth giriş şifresi girildikten sonra kurulabilir.



Uyarı:

Arka arkaya üç kez yanlış bir bluetooth giriş şifresi giriyorsanız, üçüncüden sonra şifrenizi girmek için her yeni bir deneme yanlış veri girdiğinizde bekleme süreniz artar.

İnternet ağından giriş (uzaktan rutin kontrol)

İnternet ağına bağlıysanız PLICSMOBILE T81 uzaktan konfigüre edilebilir ve oradan rutin kontrolü yapılabilir. Bunun kullanılan SIM kartında statik bir IP adresi olması gerekir.

İnternet ağı bağlantısı fabrikada deaktive edilmiştir ve ihtiyaç duyulduğunda DTM veya App'e girilerek "*Diğer Ayarlar - Erişim Güvenliği - İnternet Ağı - Uzaktan Rutin Kontrole İzin Ver*" linkinden aktive edilmelidir. Bu aktivasyonun gerçekleşebilmesi direkt PLICSMOBILE T81 cihazının yanından Bluetooth'tan mümkündür. Bu aktivasyon yapılmadan uzaktan giriş yapılmasına imkan yoktur.

Korunaklı internet ağı müdahalesinde PLICSMOBILE T81 cihazıyla bağlantı kurmak sadece ilgili internet ağı erişim şifresi ("*Bluetooth access code*") biliniyorsa mümkündür. Bu münferit sayısal erişim şifresi (6 karakterli) cihaza kaydedilir ve PLICSMOBILE T81 cihazının teslimatı için cihaz üzerindeki bir etikette görüntülenir. Ayrıca teslimat kapsamında bulunan ek evraklar da bunlarla birlikte verilir. Erişim şifresinin verilmesi ayar aracı başına sadece ayar aracının ilk bağlantısı kurulurken otomatik olarak kayıt yapıldığı için gerekmektedir. Network access code" DTM ile bağlantı kurulu ise okunabilir veya değiştirilebilir.

**Uyarı:**

Uzaktan rutin kontrolün aktive edilmesiyle bir VEGA çalışanının PLICSMOBILE'e ve buna bağlı tüm sensörlere giriş yapılmasına onay vermiş oluyorsunuz. Bununla çalışan tüm parametre ve ölçüm değerlerini okuyabilip gerektiğinde kaydedip değiştirme çerçevesinde tüm haklara sahip olmaktadır. Bunu onaylamadığınız takdirde uzaktan kontrolü aktive edemezsiniz.

Parametreleme erişim güvenliği

Parametre güvenliği aktif konumdaysa cihaz parametrelerinin değiştirilmesi mümkün değildir. Sayısal bir cihaz şifresi (dört basamaklı) girilerek cihaz parametre değiştirme işlemini geçici olarak yapma hakkına sahip olur. Cihaz kullanılmadan 60 dakika geçtikten sonra cihazlar otomatik olarak yeniden kilitlenir. Fabrikada parametre güvenliği pasif konumdadır.

Acil durum şifreleri

Cihazla beraber verilen evraklarda erişim şifrelerinin yanı sıra ek acil durum şifreleri de (unlock codes) yazılıdır. Erişim şifrelerinden biri artık bilinmiyor ise ilgili acil durum şifresi üzerinden cihaza yeniden erişim sağlayabilir ve erişim şifresini yeniden verebilirsiniz.

**Uyarı:**

Erişim ve acil durum şifrelerinin yazılı olduğu pusulayı güvenli bir yerde muhafaza edin.

Koşullar**7.4 Bilgisayar ve PACTware ile parametreleme**

Windows bilgisayarı üzerinden kullanım için bir Bluetooth-USB adaptörü ile FDT standardına uygun bir cihaz sürücüsü (DTM) ile çalışan PACTware konfigürasyon yazılımına gerek vardır. Güncel PACTware versiyonu ve mevcut tüm DTM'ler bir DTM koleksiyonunda özetlenmiştir. Ayrıca DTM'ler FDT standardına uygun diğer çerçeve uygulamalara bağlanabilir.

**Uyarı:**

Cihazın tüm fonksiyonlarının desteklenmesini sağlamak için daima en yeni DTM koleksiyonunu kullanın. Ayrıca, belirtilen tüm fonksiyonlar eski Firmware versiyonlarında bulunmamaktadır. En yeni cihaz yazılımını internet sayfamızdan indirebilirsiniz. Güncelleme işleminin nasıl yapılacağı da yine internette mevcuttur.

Yazılım kullanımı hakkında temel bilgiler, her DTM Collection'un ekinde bulunan ve internette indirilebilen "*DTM Collection/PACTware*" kullanma kılavuzunda açıklanmaktadır. Detaylı açıklamalar için PACT-ware ve VEGA-DTM'in Çevrim İçi Yardıma bakın.

Standart sürüm/Tam sürüm

Tüm cihaz DTM'leri ücretsiz standart versiyon olarak ve ücretli komple versiyon olarak mevcuttur. Yazılımın tam anlamıyla kullanılabilmesi için gereken tüm işlevler standart sürümde bulunmaktadır. Bir projenin kolaylıkla yapılabilmesini sağlayan sihirbaz kullanımı oldukça kolaylaştırmaktadır. Projenin kaydedilmesi, yazdırılması ya da projenin başka bir formattan kaydedilip başka bir formata yazdırılması da standart sürümün özellikleri arasındadır.

Tam sürümde, projenin tam olarak belgelenmesi amacıyla genişletilmiş bir yazdırma fonksiyonunun yanı sıra parametrelerin, ölçüm değeri eğimi ve yankı eğiminin kaydedilmesi gibi olanaklar da mevcuttur. Ayrıca burada bir depo hesaplama programının yanı sıra bir de ölçüm değeri ve yankı eğimi kayıtlarının analizinin yapılmasını sağlayan VEGA DataViewer da mevcuttur.

Bluetooth USB adaptörü

PLICSMOBILE T81 cihazı ile iletişim için VEGA Bluetooth-USB adaptörü gerekmektedir. Bilgisayara veya diz üstü bilgisayara entegre bir Bluetooth arayüzü veya USB adaptörü başka bir üreticiden olduğunda kullanılmamalıdır. Diğer bilgileri Bluetooth-USB adaptörünün kılavuzundan bulabilirsiniz.

Bluetooth üzerinden bağlantı kurmak

PLICSMOBILE T81 cihazının elektronik modülü üzerinde bulunan Bluetooth-USB adaptörünün "On"a getirilmiş olmasına ve Bluetooth-USB adaptörünün bilgisayara takılı olmasına dikkat edin.

PACTware'de proje asistanını çalıştırın. O zaman Bluetooth-USB adaptörü, PLICSMOBILE T81 ve buna bağlı sensörler bulunur ve proje penceresinde görüntülenir.

Kimlik onaylama

İlk bağlantı kurulurken DTM ile PLICSMOBILE birbirlerine karşılıklı olarak kimlik doğrulaması yapmak zorundadır. Bunun için PLICSMOBILE'e kaydedilmiş Bluetooth erişim şifresi DTM'e girilmelidir. Diğer bilgileri "*Erişim Güvenliği*" bölümünden elde edebilirsiniz.

Şimdi PLICSMOBILE'i veya sensörü kullanım menüsü üzerinden parametreleyin.

7.5 VEGA Tools uygulamasıyla parametreleme

Sistem ön koşulları

Akıllı telefonunuzun/tabletinizin aşağıdaki sistem ön koşullarını karşılamasına dikkat edin:

- İşletim sistemi: Apple iOS 8 veya daha yeni bir sürüm
- İşletim sistemi: Android 4.3 veya daha yeni bir sürüm
- Bluetooth Smart, 4.0 üzeri

Akıllı telefonunuza veya tabletinize Apple App Store, Google Play Store veya Baidu Store'dan "VEGA Tools" uygulamasını yükleyin.

Bluetooth'u aktive edin

Elektronik modülün üstündeki Bluetooth fonksiyonunun etkin olmasını sağlayın.

Bağlantıyı konfigüre etmek

"VEGA Tools" uygulamasını başlatın ve ana menüden "*Devreye alım*" fonksiyonunu seçin. Akıllı telefon ve tablet, çevrede bulunan Bluetooth ile çalışan tüm aktif cihazları otomatik olarak bulmaktadır.

Tüm bulunan cihazlar kullanım penceresinde listelenir. Arama bu durumda otomatik ve sürekli olarak devam ettirilir. Cihaz listesinden istediğiniz PLICSMOBILE T81'i seçerek bağlantı kurulumunu başlatın.


Kimlik onaylama

İlk bağlantı kurulumu yapılacağında uygulama ve PLICSMOBILE T81 birbirlerine kimlik doğrulama yapmalıdır. Bunun için PLICSMOBILE T81'e kayıtlı bluetooth giriş şifresi uygulamaya girilir. Diğer bilgileri "*Erişim Güvenliği*" bölümünden alabilirsiniz. Apple cihazlarında Blue-

tooth giriş şifreleri girildikten sonra kuplaj sorgulamanın onaylanması gerekmektedir.

Parametreleme


Başarılı kimlik doğrulama sonrasında seçilmiş PLICSMOBILE T81 kendisine bağlı sensörlerle birlikte ekranda görüntülenir.



Res. 15: Cihaz listesi

İstenilen liste değeri girilerek hem PLICSMOBILE'in hem de bağlı sensörlerin parametrelenmesi sağlanabilir. Sensörler parametreleneceğinde PLICSMOBILE, Gateway olarak davranır ve vermek istediği komutları HART iletişimi üzerinden sensörlere iletir.

Şimdi PLICSMOBILE T81'i ve bağlı sensörleri ilgili kullanım menüsünden parametreleyin.



Res. 16: Bir uygulama görüntüsüne örnek - SIM kartı ayarları

7.6 Kablosuz iletişim ağı ve SIM kartı

Devreye almak için, veri transferi seçeneği olan sunucu tarafından açık konuma getirilmiş bir SIM kartına (mini SIM formatında) gerek vardır.



Bilgi:

SIM kartı, cihazın standart teslimat kapsamında değildir. Bu modda VEGA kimlik kartı veya alternatif olarak internet ağına açık kişiye özel bir SIM kartı olması gerekmektedir.

VEGA tanım kartı

Ölçüm değeri iletiminin ve uzaktan bakımın sizin için olabildiğince kolaylaşmasını sağlamak için VEGA "*Tanım Kartı Kullanım Ücreti*" altında bir hizmet paketi sunmaktadır. Bu pakette veri iletim giderleri ve uzaktan rutin kontrol imkânı VEGA hizmetinde zaten mevcuttur.

VEGA tanım kartı kullanacaksanız standart mobil sözleşmesinden farklı olarak şu avantajlara sahip olacaksınız:

- VEGA hizmeti ile uzaktan kontrol internet açıksa mümkün olur
- Yurt dışında iseniz dolaşım gideri doğmaz
- Ortak çalışılan birçok ülke ve bölgenin desteği
- Tüm iletim yolları için destek (VEGA Inventory Sytem, e-posta, SMS)
- Kendine ait APN aracılığı ile güvenli ve sağlam veri iletimi
- Ön konfigürasyonlu, devreye alımı için başka bir konfigürasyona gerek yoktur

Uzaktan parametreleme

PLICSMOBILE T81 cihazına gelen veri bağlantıları (ağ bağlantısı), sadece kullanılmakta olan SIM kartı statik bir IP adresini destekliyorsa kurulabilir. Giren veri bağlantıları uzaktan parametrelemek (Vega Hizmeti ile) için kullanılabilir (sadece VEGA tanım kartı kullanıldığında).

Ölçüm değerlerinin aktarılması

PLICSMOBILE T81'den çıkan veri bağlantıları GPRS/UMTS (hacmi baz alan fatura) ile kurulur. Yapılan aramalar, e-posta, SMS ve VEGA Inventory System ile ölçüm değeri gönderimi için kullanılır.

Bir ölçüm değeri, e-posta veya Inventory System yoluyla gönderiliyorsa, yaklaşık 5 KB 'lık bir veri hacmi iletilir. Bu, örneğin saatte bir defa yapılan bir aktarımda, ayda sensör başına toplam 4 MB net veri hacmi demektir.

Seçilen tarifeye bağlı olarak, telsiz iletişim operatörü tarafından sözde blok yuvarlama yerine getirilir. Bu durumda, GPRS ağından çıkarken hesaplama birimleri daha yüksek bir sayıya yuvarlanır. Aktive edilen ekonomik modda PLICSMOBILE T81 her ileti gönderiminden sonra GPRS ağından çıktığı için, her gönderimde yeniden blok yuvarlaması olur. Örneğin 100 KB'ye getirilen bir blok yuvarlamalı tarif kullanıldığını varsayalım. Bu durumda, ölçüm değerinin saatte bir gönderilmesi aylık fatura hacminin 70 MB'nin üzerinde olmasına neden olmaktadır. Bu yüzden olabildiğince düşük blok yuvarlamalı saf bir veri tarifi (M2M) seçin.

SIM kartını kullanın

Kartı eğik kısmı önde kalacak şekilde, kart bölmesine oturuncaya kadar itin. Kontak yüzeyi bu sırada yukarıyı göstermelidir.

**Dikkat:**

SIM kartı kullanılacağına PLICSMOBILE T81 cihazında gerilim olmamalıdır. SIM kartını kullanırken ESD ile korunuyor olmasına dikkat edin. Pillerin elektrostatik deşarjı, SIM kartına veya PLICSMOBILE'e zarar verebilir.



Res. 17: Mini SIM kartını takın

SIM kartını aktive edin

Kötü kullanımın engellenmesi için, SIM kartı normalde bir şifre ile korunmaktadır. PLICSMOBILE'in bu güvenli SIM kartlarıyla konuşabilmesi için, ilk önce şifrenin girilmesi gerekmektedir. Bunun için DTM'de "*SIM kartının aktive edilmesi*" asistanı bulunmaktadır. Buraya karta uyan şifre numarasını girin. Asistan bu şifrenin değiştirilmesi için de seçenek sunmaktadır.

**Bilgi:**

VEGA tanım kartı kullanımında herhangi bir PIN girilmesine veya deaktive edilmesine gerek yoktur.

Ardından kartın ağı girip girmediğini ve kapsama alanının (sinyal kuvveti) yeterli olup olmadığını kontrol edin. Ölçüm değerlerinin emniyetli bir şekilde aktarılması için sinyal kuvvetinin en az % 15 oranında olması gerekir. Bu oranı "*Ağ durumu*" DTM menü seçeneğindeki "*Devreye alım* - " kontrol edebilirsiniz. Durum göstergesinde ayrıca cihazın temel durumunu da görebilirsiniz.

Durum göstergesi

Sarı LED (kablosuz telefon durum göstergesi) üzerinden şu kullanım durumları sinyalle edilir:

- **LED lambası yanmıyor:** Hiçbir çalışma gerilimi ya da ekonomik mod aktif değil
- **Düzenli yanıp sönmeler:** Cihaz GSM ağına girmemiş
- **Düzensiz yanıp sönmeler (uzun KAPALI/kısa AÇIK):** Cihaz GSM ağına girmiş
- **Sürekli bir ışık yanıyor:** Verici süreci veya hat seçme aktif
- **Sürekli yanan bir ışıktan sonra hızla düzenli yanıp sönmeler:** Ölçüm değeri gönderimi yapılamadı

Mavi LED (Bluetooth durum göstergesi) üzerinden şu kullanım durumları sinyalizasyon edilir:

- **LED lambası yanmıyor:** Bluetooth kapalı veya ekonomik mod aktif
- **Düzensiz yanıp sönmeler (uzun KAPALI/kısa AÇIK):** Bluetooth açık konumda
- **Sürekli bir ışık yanıyor:** Bluetooth bağlantısı aktif



Bilgi:

PLICSMOBILE T81 enerji modunda ise, LED durum göstergeleri hiçbir şey göstermez. Sadece ölçüm ve ölçüm değeri gönderimi sırasında LED göstergeleri etkin konumda.

"Send" tuşu

Bu düğmeye dokunduğunuzda manüel olarak ölçüm değeri gönderilir. Bu, konfigüre edilen zaman ayarlarından bağımsız çalışan bir işlemdir. Bu görev yerine getirilmezse PLICSMOBILE T81 enerji moduna geçer. Burada da sarı durum LED lambasının da yardımıyla kablolu telefon ağı oturumuna girmenin mümkün olup olmadığı denetlenebilir.

İnternet bağlantısı

7.7 İnternet bağlantısı ve ölçüm değeri gönderimi

Ölçüm değerlerinin e-posta yoluyla veya VEGA envanter sistemine iletimi her zaman internet bağlantısıyla sağlanır. Bağlantı kurulumunu sağlamak için giriş verileri (kullanıcı ismi/şifre) ve Access Point Name (APN) verisi gerekmektedir.

Bei Nutzung des VEGA-Dienstleistungspakets "*Kullanım Ücreti Tanım Kartı*" VEGA Hizmet Paketi ve VEGA Inventory Systems kullanılacağına tüm gereken parametreler önceden fabrikada belirlendiği için erişim verilerine veya başka tür bilgilere gerek yoktur. Bunun için ön koşul VEGA hizmet paketinin ve PLICSMOBILE T81 cihazının aynı sipariş üzerinde gösterilmesidir.



Bilgi:

Daha ayrıntılı bilgileri ve yaygın kullanılan mobil şebeke sunucularının listesini, erişim bilgilerine PLICSMOBILE-DTM'nin online yardımından edinebilirsiniz.

Res. 18: İnternete giriş yapma bilgilerinin girilmesi

Ölçüm değerlerinin aktarılması

Ölçüm değerleri alternatif olarak şu şekillerde iletelebilmektedir:

- Entegre Mailclient yoluyla istenilen e-posta adresine
- SMS yoluyla istenilen cep telefonuna
- Bilgi https üzerinden VEGA Inventory System'e

Ölçüm değeri iletiminin kurabilmeniz için "Olay listesi" DTM menü seçeneğinden kullanımı kolay bir asistan mevcuttur. Ölçüm değerleri istenilen sürelerde veya aralıklarda iletebilir. Ayrıca belli bir doluluk seviyesinin üzerine çıktığında veya altına düştüğünde de bir bildirim gönderilebilir. Bunun dışında bir ölçüm değeri gönderimi durum kontrollü de yapılabilmektedir (ör. Arıza bildirimi)

E-posta gönderimi

Bu seçenekte bir posta girişi ve posta çıkışı sunucusunun (POP3/SMTP) ismi olan bir e-posta hesabı ve kimlik denetimi için kullanıcı ismi ve şifrenin kullanılması gerekmektedir. Bu verileri e-posta sağlayıcınızdan alın. İletimin sağlanabilmesi için TLS üzerinden güvenli bir bağlantı ön ayarı yapılmalıdır. Lütfen güvenli bağlantı için normalde başka hizmet sunucularının kullanılması gerektiğini dikkate alın. Daha fazla bilgiyi PLICSMOBILE-DTM'in çevrim içi yardımından bulabilirsiniz.

Ölçüm değerleri alternatif olarak doğrudan e-posta ile veya ek olarak iliştilerle gönderilebilmektedir. Format seçenekleri arasında TXT, CSV, HTML veya XML yer alır.

PMT81-FH # Online Parametrierung



Cihaz ismi: PLICSMOBILE T81
 Tanım: HART sensörlerinin ölçüm iletimi için radyo birimi
 Cihazın etiketi: PMT81-FH

Devreye alım
 - SIM kartı
 - E-posta hesabı
 - E-posta sunucusu
 - Enerji seçenekleri
 - Ölçüm noktaları
 - Olay listesi
 - Tarih/Saat
 - Tanı
 - Diğer ayarlar
 - Bilgi
 - Ölçüm değerleri

Yazılım sürümü: 1.2.0
 Seri numarası: 36732819
 Cihazın durumu: He OK

E-posta sunucusu (E-posta sunucusu ayarlarının tanımlanması)



E-posta hizmet sağlayıcısı bilgileri:

Posta çıkışı hizmet sunucusunun ismi/adresi...: mail.gmx.net
 Kimlik doğrulama kullanın: ☒
 Kullanıcı ismi: VMI-mail@gmx.net
 Şifre:
 Güvenli bağlantı (TLS) kullanın: ☒

Tamam Çık Kabul et

Bağlı Cihaz ve veri kaydı Yönetici

Res. 19: E-posta giriş yapma bilgilerinin girilmesi

SMS gönderimi

Tüm veriler cep telefonu sözleşmesinde zaten mevcut olduğundan, SMS yoluyla ölçüm değeri göndermek için herhangi bir giriş yapılma verisine gerek yoktur.

VEGA Inventory System

Kurulum için sadece envanter hizmet sunucusunun URL ya da IP adresinin girilmesi gerekir. VEGA, ev sahipliğinizi "data-vis.vega.com" URL'si üzerinden yapar.

8 Bakım ve arıza giderme

8.1 Bakım

Bakım

Amaca uygun kullanıldığı takdirde normal kullanımda herhangi özel bir bakım yapılmasına gerek yoktur.

Temizleme

Temizleme alışkanlığı cihazdaki model etiketi ile işaretlerin görünmesini sağlar.

Şu maddelere dikkat edin:

- Sadece gövde, model etiketi ve contalara zarar vermeyen temizlik malzemeleri kullanın
- Sadece cihaz koruma sınıfına uyan temizlik yöntemlerini uygulayın

8.2 Arızaların giderilmesi

Arıza olduğunda yapılabilecekler

Herhangi bir arızanın giderilmesi için gerekli önlemleri almak teknisyenin görevidir.

Arıza nedenleri

Cihaz, en üst düzeyde çalışma güvenliği sunar. Bununla birlikte, çalışma sırasında arızalar oluşabilir. Bu, aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:

- Sensörün ölçüm değeri doğru değil
- Güç kaynağı
- Kablolarda arızalar

Arızaların giderilmesi

İlk önlemler arasında DTM'den hem giriş ve çıkış sinyali kontrolü hem de yanlış bildirimlerin değerlendirmesi sayılabilir. İzlenecek yol aşağıda belirtilmektedir. Birçok durumda arıza nedeni bu yolla tespit edilerek çözülür.

24 Saat Hizmet-Çağrı Merkezi

Bu önlemler yine de herhangi bir sonuç vermedikleri takdirde acil durumlar için **+49 1805 858550** numaralı telefondan VEGA Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.

Çağrı merkezimiz size normal çalışma saatleri dışında da haftada 7 gün aralıksız hizmet vermektedir. Bu hizmeti dünya çapında sunduğumuz için destek İngilizce olarak verilmektedir. Hizmet ücretsizdir, sadece normal telefon maliyeti doğmaktadır.

Hata mesajları

Hata	Neden	Sorun Giderme
Sinyal şiddeti göstergede yok	Hiçbir GSM ağı yok	Ağın olup olmadığını cep telefonu ile kontrol edin
E008	Sensör bulunamadı	Sensörün bağlantısını kontrol edin
E013	Sensör hata alarmı veriyor, geçerli ölçüm değeri yok	Sensör parametrelere kontrol edin Sensörü onarıma gönderin

Hata	Neden	Sorun Giderme
E030	Sensör açık fazda Ölçüm değeri geçersiz	Sensör parametremeyi kontrol edin
E034	EEPROM-CRC hatası	Cihazı kapatın ve açın Sıfırlayın Cihazı onarıma gönderin
E035	ROM-CRC hatası	Cihazı kapatın ve açın Sıfırlayın Cihazı onarıma gönderin
E036	Cihaz yazılımı çalışmıyor (Yazılım güncellemesi devam ediyorsa ve gün- celleme hatası varsa)	Yazılım güncellemesi sona erinceye kadar bekleyin Yazılımı yeniden güncelleyin
E042	Oto test sırasında donanım hatası	Cihazı onarıma gönderin
E053	Sensör ölçüm aralığı doğru okunamıyor	İletişim bozuk: Sensörün besleme kablolarını ve blendajını kontrol edin
E086	İletişim donatısında hata (Radyo modülü başlatı- lamıyor)	Başlatma bağımsız olarak gerçekleşir. Hata sürekli olarak tekrar ediyorsa, ci- hazı onarıma gönderin

Arızayı giderdikten sonra yapılması gerekenler

Arıza nedeni ve alınan önlemlere bağlı olarak "*Çalıştırma*" bölümünde tanımlanan işlem adımlarını en başından tekrarlayın.

8.3 Onarım durumunda izlenecek prosedür

Hem cihaz iade pusulası hem de prosedür hakkında detaylı bilgileri www.vega.com adresindeki indirilecek dosyalardan elde edebilirsiniz

Bu sayede bize onarımı hızlı ve daha fazla izahat etmenize gerek kalmadan yapmamıza yardım etmiş olursunuz.

Onarım gerekli bulunduğu takdirde, şu prosedürü izleyin:

- Her cihaz için bir form print edin ve doldurun
- Cihazı temizleyin ve kırılmasına karşı korunaklı şekilde ambalajlayın
- Doldurulan formu ve varsa bir güvenlik veri pusulasını ambalajın dış kısmına iliştirin
- Bayinizden geri iade için kullanılacak adresi öğrenin. Bunlar için www.vega.com internet sayfamıza gidin.



Uyarı:

Pille çalışan cihazı, onarılmavb.gönderilecekse, pil ya da akü paketi önceden cihazdan çıkarılmalıdır. Lütfen bize pil ya da akü paketini değil, sadece cihazın kendisini gönderin.

9 Sökme

9.1 Sökme prosedürü

"Monte etme" ve "Elektrik kaynağına bağlama" bölümlerine bakınız; orada anlatılan adımları tersine doğru takip ederek yerine getiriniz.

9.2 Bertaraf etmek

Cihaz, bu konuda uzman geri dönüşüm işletmeleri tarafından yeniden değerlendirilen malzemelerden oluşmaktadır. Bunun için bileşenleri kolay çıkartılabilir şekilde dizayn ettik ve geri kazanımlı malzemeler kullanmaktayız.

Malzemeler: "Teknik veriler" bölümüne bakın

Avrupa Birliği içinde bertaraf ve tekrar değerlendirme hususları aşağıdaki "Elektronikğin yeniden kullanılması" ve "Pilin ya da akünün yeniden kullanılması" bölümündeki açıklamalara uygun şekilde yerine getirilmelidir. Avrupa Birliğinin dışında kalan ülkelerde yerel düzenlemelerin dikkate alınması gerekmektedir.

Elektronikğin yeniden kullanılması

Bu cihaz WEEE yönergesi 2002/96/EG'ye ve ilgili ulusal kanunlara tabi değildir. Cihazı bu nedenle doğrudan uzmanlaşmış bir geri dönüşüm işletmesine götürün ve bu iş için genel atık tesislerini kullanmayın. Genel atık tesisleri WEEE yönergesi uyarınca sadece kişisel kullanım için olan cihazları kabul edebilmektedir.

Pil/Akü yeniden kullanılması



Uyarı:

Bertaraf etme prosedürü piller ve akümülatörler için yapılan 2006/66/AT düzenlemesine tabidir.

Piller ve aküler kısmen hem çevre için zararlı hem de yeniden değerlendirilebilir değerli ham maddeler içermektedir. Bu nedenle piller ve aküler ev çöpüyle birlikte atılmamalıdır.

Yasalar gereğince tüm kullanıcılar, atık pilleri bu piller için öngörülmuş pil toplama tesislerine (Başka bir ifadeyle belediyeye ait atık pil toplama noktalarına) vermekle yükümlüdür. Piller ve aküler, usulüne uygun şekilde bertaraf edilmeleri için bize de gönderilebilir. Ancak bu, lityum bazlı pillerde nakliye kurallarının çok katı, nakliyatın çok uğraştırıcı ve pahalı olması nedeniyle normalde pek de makul bir seçenek olmamaktadır.

Atıkların, usulüne uygun bir şekilde atıldığı takdirde insanlara ve çevreye olumsuz etkisi engellenir ve değerli ham maddelerin geri kazanılması mümkün olur.

10 Sertifikalar ve onaylar

10.1 Avrupa için kablosuz teknolojisi kapsamında ruhsat

Cihaz, birbirleriyle uyumlu normların güncel verilerine göre test edilmiştir:

- EN 300328
- EN 301511
- EN 301908-1
- EN 301908-2
- EN 300440

Bu etiketler AB ve EFTA ülkelerinde kullanıma izin verildiğini göstermektedir.

10.2 Çevre ile ilgili uyarılar

Amaç ve önlemler

Doğal yaşam ortamının korunması en önemli görevlerden biridir. Bu nedenle, işletmelere yönelik çevre korumasını sürekli düzeltmeyi hedefleyen bir çevre yönetim sistemini uygulamaya koyduk. Çevre yönetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikalıdır.

Bu kurallara uymamıza yardımcı olun ve bu kullanım kılavuzundaki çevre açıklamalarına dikkat edin:

- Bölüm "*Ambalaj, nakliye ve depolama*"
- Bölüm "*Atıkların imhası*"

11 Ek

11.1 Teknik Veriler, PLICSMOBILE T81

İzin verilmiş cihazlara ilişkin not

Ex onayı vb. gibi onayları olan cihazlar için ilgili güvenlik bilgilerinde belirtilen teknik veriler geçerlidir. Bu teknik veriler bazı durumlarda burada gösterilen verilerden farklı olabilir.

Tüm ruhsat belgeleri internet sayfamızdan indirilebilmektedir.

Genel bilgiler

Malzemeler

– Plastik gövde	Plastik PBT (Poliester)
– Alüminyum pres döküm gövdesi	Alüminyum pres döküm AlSi10Mg, toz kaplama (Temeli: poliester)
– Paslanmaz çelik gövde	316L
– Kablo bağlantı elemanı	PA
– Conta dişli boru bağlantısı	NBR
– Tıpa dişli kablo bağlantısı	PA
– Gövde ve gövde kapağı arasında conta	Silikon SI 850 R, NBR silikonsuz
– Topraklama terminalleri	316L

Ağırlık

– Plastik gövde	yaklaşık 1,18 kg (2.59 lbs)
– Alüminyum gövde	yaklaşık 1,65 kg (3.65 lbs)
– Paslanmaz çelik gövde	yaklaşık 3 kg (6.61 lbs)

Güç kaynağı

Çalışma gerilimi ¹⁾	9,6 ... 32 V DC
--------------------------------	-----------------

Güç kullanımı²⁾

– Ekonomik mod (9 V/12 V)	0,18 mW/0,3 mW
– Ekonomik mod (24 V/32 V)	1,8 mW/3,7 mW
– Sürekli çalıştırma	1,1 W
– Tepe kapasitesi (ölçüm değeri gönderimi)	11 W

Enerji gereksinimi³⁾

– Gönderim dahil ölçüm döngüsü	15 mWh
--------------------------------	--------

Sensör tedariki

– Boş çalışma gerilimi	31 V (Ex modelinde 24 V)
– Maks. akım	80 mA (Ex modelinde 26 mA)

¹⁾ Cihaza besleme gerilimi verileceğinde, besleme geriliminin akım toleransının yeterli olmasına dikkat edilmelidir. Çalışma gerilimi < 9,6 V olduğunda, 2 A'ya kadar olan akım tepeleri hesaplanmalıdır.

²⁾ Listede gösterilen kapasite verileri 20 mA'lık bir HART sensörünün besleme gerilimini içermektedir.

³⁾ Listelenmiş enerji gereksinimi (VEGAPULS 61) 4 mA'lık (Multidrop ayanı) bir HART sensörünün besleme gerilimini ve 12 V'luk çalışma gerilimini içerir.

Sensör girişi

Sensörlerin sayısı	15 x HART sensörüne kadar (Ex modelinde 5'e kadar sensörde)
Terminal gerilimi	
– Ex olmayan model	15 sensörde yaklaşık 14 V (60 mA)
– Ex model	5 sensörde yaklaşık 14 V (20 mA)
Akım kısıtlama	Yaklaşık 80 mA (Ex'te 26 mA)

Mobil telefon

SIM kartı yuvası	Mini SIM (25 x 15 mm)
Radio frekansı	UMTS dörtlü bandı GSM (850/900/1800/1900 MHz)
Anten modeli	Yuvarlak ışın - (Omni)anten

Bluetooth

Bluetooth - Standart	Bluetooth Smart (Bluetooth LE)
Maks. katılımcı	1
Maks. tesir sahası	yaklaşık 25 m (82 ft)

Göstergeler

LED göstergeleri	
– Kablosuz telefon durumu	1 x LED sarı
– Bluetooth durumu	1 x LED mavi

Elektromanyetik veriler

Kablo girişi/Priz	
– Elektronik gövde	1 x dişli kablo bağlantısı M20 x 1,5 (Kablo ø 5 ... 9 mm), 1 x sensör bağlantısı için fiş
Tel kesidi için yay baskılı klemensler	
– Kalın tel, bükülü tel	0,2 ... 2,5 mm ² (AWG 24 ... 14)
– Tel ucu kılıflı tel demeti	0,2 ... 1,5 mm ² (AWG 24 ... 16)
Sensör bağlantı kablosu	
– Tel adeti	Dört adet tel (ikisi Ex modellerde) + blendaj
– Tel kesidi	0,5 mm ²
– Uzunluk	5/10/25 m (196/393/984 ft)
– Çap yakl.	6 mm (0.236 in)
– Malzeme, kablo kılıfı	PUR
– Renk	Siyah (Ex modellerde mavi)

Çevre koşulları

Ortam sıcaklığı	-25 ... +60 °C (-13 ... +140 °F)
Depolama ve transport ısısı	-25 ... +80 °C (-13 ... +176 °F)

Mekanik çevre koşulları

Sinüs grafiğine uygun salınımlar

- Duvar montajı IEC 60271-3-4 gereğince 4M8 sınıfı
- Boru montajı IEC 60271-3-4 gereğince 4M5 sınıfı

Darbe mukavemeti IEC 60271-3-6 gereğince 6M4 sınıfı

Elektriğe karşı koruma önlemleriKoruma tipi IP66⁴⁾

Aşırı gerilim kategorisi (IEC 61010-1)

- Deniz seviyesinden 2000 metreye kadar (6562 ft) II
- Deniz seviyesinden 5000 metreye kadar (16404 ft) II (yalnızca önceden anahtarlanmış aşırı gerilim güvenliği)
- Deniz seviyesinden 5000 metreye kadar (16404 ft) I

Kirlilik derecesi⁵⁾ 4

Koruma sınıfı (IEC 61010-1) II

Elektrikli ayırma yöntemleri

Besleme gerilimi ve giriş arasında VDE 0106 Bölüm 1'e uygun güvenli ayırma

- Gerilim toleransı 50 V
- Yalıtımın gerilim mukavemeti 1,5 kV

ABD/Kanada için radyo onayları (FCC/IC)

Alüminyum gövde (D) PMT81D, FCC ID: O6QPMT8X IC: 3892A-PMT8X

Paslanmaz çelik gövde (W) PMT81W, FCC ID: O6QPMT8X IC: 3892A-PMT8X

Plastik gövde (R) PMT81R, FCC ID: O6QPMT8X IC: 3892A-PMT8X

Onaylar

Lisanslı cihazların teknik verilerinde sürüme bağlı farklılıklar olabilir.

Bu nedenle bu cihazlara ait lisans belgeleri dikkate alınmalıdır. Bu lisans belgeleri ya cihazın teslimi sırasında verilir veya "www.vega.com" adresindeki "*Cihaz araması (seri numarası)*" ve "*Download*" bölümüne girilerek "*Lisanslar*" linkinden indirilebilir.

11.2 Teknik Veriler, PLICSMOBILE B81**Genel Veriler, PLICSMOBILE B81**

Malzemeler

- Alüminyum gövde Alüminyum kaplama
- Kablo bağlantı elemanı PA
- Conta dişli boru bağlantısı NBR
- Tıpa dişli kablo bağlantısı PA

⁴⁾ Koruma sınıfına uygunluk şartı uygun nitelikte bir kablodur.

⁵⁾ Gövdenin koruma türü yerine getirilen kullanımda

– Gövde ve gövde kapağı arasında conta	Silikon SI 850 R, NBR silikonsuz
– Topraklama terminalleri	316L
Ağırlık	
– Alüminyum gövde	yaklaşık 1,66 kg (3.66 lbs)
Onaylı pil tipleri	Lityum pili veya NiMH aküsü
Pil formatı	D dizaynı (Mono)

Güç kaynağı, PLICSMOBILE B81

NiMH akülerinin yüklenmesi için gereken 20 ... 32 V DC güç kaynağı

Çıkış gerilimi PLICSMOBILE B81

NiMH akülerinin kullanılacağında	20 V DC ⁶⁾
Lityum pillerinin kullanımında	14,4 V DC

Elektromanyetik veriler, PLICSMOBILE B81

Kablo girişi/Priz

– Elektronik gövde	2 x dişli kablo bağlantısı M20 x 1,5 (Kablo: ø 5 ... 9 mm)
--------------------	--

Tel kesidi için yay baskılı klemensler

– Kalın tel, bükülü tel	0,2 ... 1,5 mm ² (AWG 24 ... 16)
– Tel ucu kılıflı tel demeti	0,2 ... 1,5 mm ² (AWG 24 ... 16)

Bağlantı kablosu, alan cihazı

– Tel adeti	Üç adet tel + blendaj
– Tel kesidi	0,5 mm ²
– Uzunluk	5/10/25 m (196/393/984 ft)
– Çap yakl.	6 mm (0.236 in)
– Malzeme, kablo kılıfı	PUR
– Renk	Siyah

Bağlantı kablosu, güneş paneli

– Tel adeti	İki adet tel
– Tel kesidi	0,5 mm ²
– Uzunluk	5/10/25 m (196/393/984 ft)
– Çap yakl.	6 mm (0.236 in)
– Malzeme, kablo kılıfı	PUR
– Renk	Siyah

Çevre koşulları, PLICSMOBILE B81⁷⁾

Çevre sıcaklığı, NiMH akü

– Çevre sıcaklığı (yüksüz)	-20... +60 °C (-4 ... +140 °F)
----------------------------	--------------------------------

⁶⁾ Entegre gerilim konvertörü sayesinde akü geriliminde artış

⁷⁾ Çevre sıcaklıkları takılan pillere/akülere bağlıdır.

– Şarj sıcaklığı 0 ... +45 °C (+32 ... +113 °F)⁸⁾

Çevre sıcaklığı, lityum pil

– Ortam sıcaklığı -40... +85 °C (-40 ... +185 °F)

EN/IEC 60271-3-4 gereğince titreşim mukavemeti

– Duvar montajında Sınıf 4M6

– Boru montajında Sınıf 4M5

Mekanik çevre koşulları

Sinüs grafiğine uygun salınımlar

– Duvar montajı IEC 60271-3-4 gereğince 4M6 sınıfı

– Boru montajı IEC 60271-3-4 gereğince 4M5 sınıfı

Darbeler IEC 60271-3-6 gereğince 6M4 sınıfı

Elektrikli koruma önlemleri, PLICSMOBILE B81

Koruma tipi IP68 (0,2 bar)⁹⁾

Aşırı gerilim kategorisi (IEC 61010-1)

– Deniz seviyesinden 2000 metreye kadar (6562 ft) II

– Deniz seviyesinden 5000 metreye kadar (16404 ft) II (yalnızca önceden anahtarlanmış aşırı gerilim güvenliği)

– Deniz seviyesinden 5000 metreye kadar (16404 ft) I

Koruma sınıfı (IEC 61010-1) II

PLICSMOBILE B81 için NiMH akü

Akü tipi 4x NiMH, D ürün serisi (Mono)

Üretici Ansmann

Sığa 10 Ah

Nominal gerilim 1,2 V DC

PLICSMOBILE B81 için lityum pil

Pil tipi 4x lityum pil, D ürün serisi (Mono)

Üretici/Tip Saft LSH 20

Sığa 13 Ah

Nominal gerilim 3,6 V DC

11.3 Teknik Veriler, PLICSMOBILE S81

PLICSMOBILE S81

Güneş modülü

– Güç 20 W


– Maks. boş çalışma gerilimi 21,5 V DC

⁸⁾ Sıcaklık aralığı dışında şarj etmek koruma düğmesi tarafından engellenir.

⁹⁾ Koruma sınıfına uygunluk şartı uygun nitelikte bir kablodur.


– Maksimum çalışma sırasında gerilim	17,2 V DC
– Maksimum çalışma sırasında akım	1,16 A
– Maks. kısa devre akımı	1,25 A
– Ağırlık	2,2 kg (4,8 lbs)
Ortam sıcaklığı	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
Koruma tipi	IP67 ¹⁰⁾

11.4 Ebatlar




Res. 20: Plastik gövdeli, VA gövdeli, alüminyum gövdeli PLICSMOBILE T81 ebatları

¹⁰⁾ Koruma sınıfına uygunluk şartı uygun nitelikte bir kablodur.



Res. 21: Alüminyum gövdeli PLICSMOBILE B81 ebatları



Res. 22: PLICSMOBILE S81 ebatları

11.5 Sınai mülkiyet hakları

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站www.vega.com。

11.6 mbed TLS'e göre Hash fonksiyonu

mbed TLS: Copyright (C) 2006-2015, ARM Limited, All Rights Reserved SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

11.7 Marka

Tüm kullanılan markaların yanı sıra şirket ve firma isimleri de mal sahipleri/eser sahiplerine aittir.

INDEX

A

Access Point Name (APN) 35
Adanmış hat 33
Ağ kapsamı 34
Akü 8, 22
Akü kapasitesi 25
Arıza
– Sorun Giderme 38
Arıza nedenleri 38
Ayar 30

B

Bağlantı prosedürü 15
Bağlantı tekniği 15
Besleme ünitesi 22
Blok yuvarlama 33
Bluetooth 27, 28
Bluetooth USB adaptörü 31
Boru tutacağı 24

C

Cihaz geri gönderim formu 39
CSD 33, 34
Çevrim içi yardım 30
Çoklu bant 8
Çoklu görüntüleyici 31

D

Dial-Out 33
Dokümantasyon 7
DTM 8, 28, 30
– DTM Collection 30
– Tam sürüm 30
Durum göstergeleri 34

E

Ekonomik fonksiyon 8
Ekonomik mod 22, 25, 26, 33, 35
Enerji seçenekleri 26
E-posta 8, 36

F

FDT 30
Fiş 14

G

Giriş numarası 35
Giriş verileri 35, 36
Görselleştirme 8
GPRS 8, 33, 35

GPS 8

GSM 8

Güç kaynağı 8, 14

Güneş modülü 23

Güneş modülünün konumlandırılması 24

H

HART 27

I

Inventory System 36

K

Kablo
– Blendaj 13
– Topraklama 13

L

LED göstergeleri 34
Lityum pil 22

M

M2M 33
Model etiketi 7
Montaj 10
– Boru 11
– Duvar montajı 11
– Taşıma rayı montajı 11
Montaj opsiyonları 36
Multidrop 27

O

Onarım 39
Otodeşarj 25
Ölçüm değerinin iletilmesi 22, 26
Ölçüm değerlerinin aktarılması 35, 36

P

PACTware 8, 28
PIN 34
Pil 8, 22
Pil bölmesi 22
Pil kapasitesi 25

Q

QR kodu 7

R

Roaming 33

S

Sensör bağlantı kablosu 14
Seri numarası 7
Servis - Çağrı Merkezi 38
SIM kartı 33, 34
Sinyal kuvveti 34
SMS 8
Standby 25

T

Tank hesaplaması 31

U

Uygulama alanı 8
Uzaktan parametreleme 8, 26, 33

V

VEGA Inventory System 8
VEGA tanım kartı 33
VMI 8

Y

Yazılım güncelleme 30



Baskı tarihi:

Sensörlerin ve değerlendirme sistemlerinin teslimat kapsamı, uygulanması, kullanımı ve işletme talimatları hakkındaki bilgiler basımın yapıldığı zamandaki mevcut bilgilere uygundur.

Teknik değişiklikler yapma hakkı mahfuzdur

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2020



55234-TR-200108

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany

Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com