

Herstellerinformation KW 19/2019

Software- und Hardwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung NE 53)

1. Art des Gerätes

- Feldgerät
 Signalverarbeitendes Gerät
 Anzeige-/Bedienkomponente
 Bediensoftware

Hersteller: VEGA Grieshaber KG **Gerät:** VEGAFLEX 80 **Typ:** Zweileiter Foundation Fieldbus

2. Software

Bisherige Softwareversion:

	1
--	---

 .

0	3
---	---

 .

0	0
---	---

 vom März 2017
 Neue Softwareversion:

--	--

 .

--	--

 .

--	--

 vom _____

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

3. Hardware I

Bisherige Hardwareversion:

	1
--	---

 .

0	0
---	---

 .

0	1
---	---

 vom August 2015
 Neue Hardwareversion:

1

 .

0	0
---	---

 .

0	2
---	---

 vom Mai 2019

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

- Optimierung HF-Signalerzeugung zur Erhöhung der Signalamplitude

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

4. Software-Kompatibilität

Ist ein Software-Update notwendig?

- Nein
 Ja, Begründung:

Ist nach dem Software-Update die Abwärtskompatibilität gegeben?

- Ja
 Nein, Beschreibung:

Wie wird das Software-Update durchgeführt (Beschreibung der Vorgehensweise)?

Über Bedientool PACTware/DTM

4. Betriebsanleitung

Wurde die Betriebsanleitung aufgrund der Software-/Hardwareänderung geändert?

Ja,

Geräte-Typ	Neue Anleitungs-Nr.	vom

Nein,

Geräte-Typ	Bisherige Anleitungs-Nr.	vom
VEGAFLEX 81 Foundation Fieldbus Stab- und Seilsonde	44218	November 2018
VEGAFLEX 81 Foundation Fieldbus Koaxialmesssonde	44215	November 2018
VEGAFLEX 82 Foundation Fieldbus Stab- und Seilsonde	44221	November 2018
VEGAFLEX 83 Foundation Fieldbus PFA-beschichtete Stab- und Seilsonde	44227	November 2018
VEGAFLEX 83 Foundation Fieldbus Polierte Stabsonde	44224	November 2018
VEGAFLEX 86 Foundation Fieldbus Stab- und Seilsonde -196 °C ... +280 °C, -196 °C ... +450 °C	44233	November 2018
VEGAFLEX 86 Foundation Fieldbus Koaxialmesssonde -196 °C ... +280 °C, -196 °C ... +450 °C	44230	November 2018
VEGAFLEX 86 Foundation Fieldbus Stab- und Seilsonde -20 °C ... +250 °C	49480	November 2018
VEGAFLEX 86 Foundation Fieldbus	49474	November 2018

Koaxialmesssonde -20 °C ... +250 °C		
--	--	--

5. Gerätepreis

Hat sich der Gerätepreis geändert?

- Nein
 Ja

Bisheriger Geräte-Listenpreis: _____ €

Neuer Geräte-Listenpreis: _____ €

Preis für ein Update (ohne Einbau): _____ €

13. Mai 2019

Datum

i. V. Thomas Dal

Unterschrift