

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	VEGA Grieshaber KG AM Hohenstein 113 77761 Schiltach Germany	
製造者	VEGA Grieshaber KG AM Hohenstein 113 77761 Schiltach Germany	VEGA Americas, Inc. 4241 Allendorf Drive Cincinnati, Ohio 45209 United States of America
品名	VEGAMET コントローラー	
型式の名称	84x シリーズ ガス	
防爆構造の種類	本質安全防爆	
対象ガス又は蒸気の 発火度及び爆発等級	[Ex ia Ga] IIC	
定格	周囲温度： $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq +60^{\circ}\text{C}$ 電気定格については、下記を参照のこと。	
使用条件	なし	
型式検定合格番号	第 CSAUK 19JPN069X 号	
有効期間	20 年 03 月 23 日から 23 年 03 月 22 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

20 年 03 月 23 日

型式検定実施者 CSA グループテストイング UK LTD




CSAUK 19JPN069X

特定の使用条件：

電気定格：

Vegamet 841 (*)、Vegamet 842 (*)

電源 (ターミナル 91、92)：

24V~65V DC (-15%~+10%)
100V~230V AC (-15%~+10%) 50/60Hz
Um = 253V AC

リレー (ターミナル 61~69)：

1A AC (cos phi > 0.9)、253VAC、250VA
1A DC、60V DC、40W
Um = 253V AC

出力電流：

(ターミナル 41、42 [VEGAMET 841])

(ターミナル 41~44 [VEGAMET 842])

0/4~20mA
U ≤ 16V
負荷 = 最大 500Ω

通信インターフェース：

センサ入力回路：

(ターミナル 1、2 [VEGAMET 841])

(ターミナル 1、2、3、4、5 [VEGAMET 842])

Bluetooth
4~20mA
本質安全防爆のタイプ Ex ia
本質安全信号回路の最大値：

Uo ≤ 23.3V
Io ≤ 109.8mA
Po ≤ 639.6mW

特性：線形

Ci は無視できるほど小さい

Li は無視できるほど小さい

表内の最大値は集中キャパシタンスおよび集中インダクタンスとして使用可能：

Ex ia	IIC		IIB、IIC		IIA
	0.2mH	0.5mH	0.5mH	2mH	10mH
許容外部インダクタンス Lo	120nF	88nF	580nF	470nF	770nF
許容外部キャパシタンス Co					

本質安全回路は、公称電圧 375V のピーク値まで、非本質安全回路から安全に分離されています。

故障の場合、非本質安全回路の最大電圧が 253V rms を超えてはなりません。VEGAMET 841 (*)、VEGAMET 842 (*) には本質安全回路と非本質安全回路があります。

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	VEGA Grieshaber KG AM Hohenstein 113 77761 Schiltach Germany	
製造者	VEGA Grieshaber KG AM Hohenstein 113 77761 Schiltach Germany	VEGA Americas, Inc. 4241 Allendorf Drive Cincinnati, Ohio 45209 United States of America
品名	VEGAMET コントローラー	
型式の名称	84x シリーズダスト	
防爆構造の種類	本質安全防爆	
対象ガス又は蒸気の 発火度及び爆発等級	[Ex ia Da] IIC	
定格	周囲温度： $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$ 電気定格については、下記を参照のこと。	
使用条件	なし	
型式検定合格番号	第 CSAUK 19JPN070X 号	
有効期間	20 年 03 月 23 日から 23 年 03 月 22 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

20 年 03 月 23 日

型式検定実施者 **CSA グループテストイング UK LTD**



CSAUK 19JPN070X

特定の使用条件：

電気定格：

Vegamet 841 (*)、Vegamet 842 (*)

電源 (ターミナル 91、92)：

24V~65V DC (-15%~+10%)
100V~230V AC (-15%~+10%) 50/60Hz
Um = 253V AC

(リレー (ターミナル 61~69))：

1A AC (cos phi > 0.9)、253VAC、250VA
1A DC、60V DC、40W
Um = 253V AC

出力電流：

(ターミナル 41、42 [VEGAMET 841])

(ターミナル 41~44 [VEGAMET 842])

0/4~20mA
U ≤ 16V
負荷 = 最大 500Ω
Um = 253V AC

通信インターフェース：

Bluetooth

センサ入力回路：

(ターミナル 1、2 [VEGAMET 841])

(ターミナル 1、2、3、4、5 [VEGAMET 842])

4~20mA
本質安全防爆のタイプ Ex ia
本質安全信号回路の最大値：
Uo ≤ 23.3V
Io ≤ 109.8mA
Po ≤ 639.6mW
特性：線形
Ci は無視できるほど小さい
Li は無視できるほど小さい


表内の最大値は集中キャパシタンスおよび集中インダクタンスとして使用可能：

Ex ia	IIC		IIB、IIC		IIA
	0.2mH	0.5mH	0.5mH	2mH	10mH
許容外部インダクタンス Lo					
許容外部キャパシタンス Co	120nF	88nF	580nF	470nF	770nF

本質安全回路は、公称電圧 375V のピーク値まで、非本質安全回路から安全に分離されています。

故障の場合、非本質安全回路の最大電圧が 253V rms を超えてはなりません。VEGAMET 841 (*)、VEGAMET 842 (*) には本質安全回路と非本質安全回路があります。

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	VEGA Grieshaber KG AM Hohenstein 113 77761 Schiltach Germany	
製造者	VEGA Grieshaber KG AM Hohenstein 113 77761 Schiltach Germany	VEGA Americas, Inc. 4241 Allendorf Drive Cincinnati, Ohio 45209 United States of America
品名	VEGAMET コントローラー	
型式の名称	86x シリーズ ガス	
防爆構造の種類	本質安全防爆	
対象ガス又は蒸気の 発火度及び爆発等級	[Ex ia Ga] IIC	
定格	周囲温度：-40°C ≤ Ta ≤ +60°C 電気定格については、下記を参照のこと。	
使用条件	なし	
型式検定合格番号	第 CSAUK 19JPN071X 号	
有効期間	20 年 03 月 23 日から 23 年 03 月 22 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

20 年 03 月 23 日

型式検定実施者 CSA グループテストイング UK LTD



CSAUK 19JPN071X

特定の使用条件：

電気定格：

Vegamet 861 (*)、Vegamet 862 (*)

電源 (ターミナル 91、92)：

24V~65V DC (-15%~+10%)

100V~230V AC (-15%~+10%) 50/60Hz

Um = 253V AC

リレー出力最大値：

(ターミナル 61~72 [VEGAMET 861])

(ターミナル 61~78 [VEGAMET 862])

1A AC (cos phi > 0.9)、253VAC、250VA

1A DC、60V DC、40W

Um = 253V AC

デジタル入力：

(ターミナル 21~26 [VEGAMET 861])

(ターミナル 21~32 [VEGAMET 862])

Max.30V DC

Max.30 mA

出力電流：

(ターミナル 41、42 [VEGAMET 861])

(ターミナル 41~46 [VEGAMET 862])

0/4~20mA

U ≤ 16V

負荷 = 最大 500Ω

Um = 253V AC

通信インターフェース：

Bluetooth

センサ入力回路：

(ターミナル 1、2 [VEGAMET 861])

(ターミナル 1、2、4、5 [VEGAMET 862])

4~20mA、HART

本質安全防爆のタイプ Ex ia。

本質安全信号回路の最大値：

Uo ≤ 23.3V

Io ≤ 111.3mA

Po ≤ 648.4mW

特性：リニア

Ci は無視できるほど小さい

Li は無視できるほど小さい


表内の最大値は集中キャパシタンスおよび集中インダクタンスとして使用可能：

Ex ia	IIC		IIB、IIC		IIA
	0.2mH	0.5mH	0.5mH	2mH	
許容外部インダクタンス Lo					10mH
許容外部キャパシタンス Co	120nF	88nF	580nF	470nF	760nF

本質安全回路は、公称電圧 375V のピーク値まで、非本質安全回路から安全に分離されています。

故障の場合、非本質安全回路の最大電圧が 253V rms を超えてはなりません。VEGAMET 861 (*)、VEGAMET 862 (*) には本質安全回路と非本質安全回路があります。

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	VEGA Grieshaber KG AM Hohenstein 113 77761 Schiltach Germany	
製造者	VEGA Grieshaber KG AM Hohenstein 113 77761 Schiltach Germany	VEGA Americas, Inc. 4241 Allendorf Drive Cincinnati, Ohio 45209 United States of America
品名	VEGAMET コントローラー	
型式の名称	86x シリーズ ダスト	
防爆構造の種類	本質安全防爆	
対象ガス又は蒸気の 発火度及び爆発等級	[Ex ia Da] IIIC	
定格	周囲温度： $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$ 電気定格については、下記を参照のこと。	
使用条件	なし	
型式検定合格番号	第 CSAUK 19JPN072X 号	
有効期間	20年 03月 23日から 23年 03月 22日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

20年 03月 23日

型式検定実施者 CSA グループ テスティング UK LTD



CSAUK 19JPN072X

特定の使用条件：

電気定格：

Vegamet 861 (*)、Vegamet 862 (*)

電源 (ターミナル 91、92)：

24V~65V DC (-15%~+10%)
100V~230V AC (-15%~+10%) 50/60Hz
Um = 253V AC

リレー出力最大値：

(ターミナル 61~72 [VEGAMET 861])

(ターミナル 61~78 [VEGAMET 862])

1A AC (cos phi > 0.9)、253VAC、250VA
1A DC、60V DC、40W
Um = 253V AC

デジタル入力：

(ターミナル 21~26 [VEGAMET 861])

(ターミナル 21~32 [VEGAMET 862])

Max.30V DC
Max.30 mA

出力電流：

(ターミナル 41~42 [VEGAMET 861])

(ターミナル 41~46 [VEGAMET 862])

0/4~20mA
U ≤ 16V
負荷 = 最大 500Ω
Um = 253V AC

通信インターフェース：

Bluetooth

センサ入力回路：

(ターミナル 1、2 [VEGAMET 861])

(ターミナル 1、2、3、4、5 [VEGAMET 862])

4~20mA、HART
本質安全防爆のタイプ Ex ia
本質安全信号回路の最大値：
Uo ≤ 23.3V
Io ≤ 111.3mA
Po ≤ 648.4mW
特性：線形
Ci は無視できるほど小さい
Li は無視できるほど小さい

表内の最大値は集中キャパシタンスおよび集中インダクタンスとして使用可能：

Ex ia	IIC		IIB、IIC		IIA
許容外部インダクタンス Lo	0.2mH	0.5mH	0.5mH	2mH	10mH
許容外部キャパシタンス Co	120nF	88nF	580nF	470nF	760nF

本質安全回路は、公称電圧 375V のピーク値まで、非本質安全回路から安全に分離されています。

故障の場合、非本質安全回路の最大電圧が 253V rms を超えてはなりません。VEGAMET 861 (*)、VEGAMET 862 (*) には本質安全回路と非本質安全回路があります。