Mise en service

Sonde câble destinée à la détection de niveau

VEGACAP 65

Relais (DPDT)





Document ID: 30016







Table des matières

1	À propos de ce document4			
	1.1	Fonction		
	1.2	Personnes concernées.		
	1.3	Symbolique utilisée		
2	2 Pour votre sécurité			
	2.1	Personnel autorisé		
	2.2	Utilisation appropriée		
	2.3	Avertissement contre les utilisations incorrectes		
	2.4	Consignes de sécurité générales	6	
	2.5	Conformité UE		
	2.6	Installation et exploitation aux États-Unis et au Canada		
	2.7	Consignes de sécurité pour atmosphères Ex		
	2.8	Remarques relatives à l'environnement		
3 Description du produit				
•	3.1	Structure		
	3.1	Fonctionnement		
	3.3	Paramétrage		
	3.4	Emballage, transport et stockage		
	3.5	Accessoires		
4		tage1		
	4.1	Remarques générales	14	
	4.2	Consignes de montage	16	
5	Raco	cordement à l'alimentation en tension	20	
	5.1	Préparation du raccordement	20	
	5.2	Étapes de raccordement		
	5.3	Schéma de raccordement boîtier à chambre unique	21	
6	Mise	en service	24	
•	6.1	Généralités		
	6.2	Éléments de réglage		
	6.3	Tableau de fonctionnement		
_				
7		tenance et élimination des défauts		
	7.1	Entretien		
	7.2	Élimination des défauts		
	7.3	Changement de l'électronique	30	
	7.4 7.5	Procédure en cas de réparation		
		·		
8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	8.1	Étapes de démontage	35	
	8.2	Recyclage	35	
9	Annexe			
	9.1	Caractéristiques techniques	36	
	9.2	Dimensions		
	9.3	Droits de propriété industrielle	45	
	9.3 9.4	Droits de propriété industrielle		



30016-FR-210310

Date de rédaction : 2021-03-05



1 À propos de ce document

1.1 Fonction

La présente notice technique contient les informations nécessaires au montage, au raccordement et à la mise en service de l'appareil ainsi que des remarques importantes concernant l'entretien, l'élimination des défauts, le remplacement de pièces et la sécurité de l'utilisateur. Il est donc primordial de la lire avant d'effectuer la mise en service et de la conserver près de l'appareil, accessible à tout moment comme partie intégrante du produit.

1.2 Personnes concernées

Cette mise en service s'adresse à un personnel qualifié formé. Le contenu de ce manuel doit être rendu accessible au personnel qualifié et mis en œuvre.

1.3 Symbolique utilisée



ID du document

Ce symbole sur la page de titre du manuel indique l'ID du document. La saisie de cette ID du document sur <u>www.vega.com</u> mène au téléchargement du document.



Information, conseil, remarque

Sous ce symbole, vous trouverez des informations complémentaires très utiles.



Prudence : Le non-respect de cette recommandation peut entraîner des pannes ou des défauts de fonctionnement.



Avertissement : Le non-respect de cette instruction peut porter préjudice à la personne manipulant l'appareil et/ou peut entraîner de graves dommages à l'appareil.



Danger : Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures sérieuses à la personne manipulant l'appareil et/ou peut détruire l'appareil.



Applications Ex

Vous trouverez à la suite de ce symbole des remarques particulières concernant les applications Ex.



Applications SIL

Ce symbole caractérise des indications concernant la sécurité et qui doivent être particulièrement respectées dans des applications relevant de la sécurité.

Liste

Ce point précède une énumération dont l'ordre chronologique n'est pas obligatoire.

→ Étape de la procédure

Cette flèche indique une étape de la procédure.

1 Séguence d'actions

Les étapes de la procédure sont numérotées dans leur ordre chronologique.





Élimination des piles Vous trouverez à la suite de ce symbole des remarques particulières concernant l'élimination des piles et accumulateurs.



2 Pour votre sécurité

2.1 Personnel autorisé

Toutes les manipulations sur l'appareil indiquées dans la présente documentation ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié, spécialisé et autorisé par l'exploitant de l'installation.

Il est impératif de porter les équipements de protection individuels nécessaires pour toute intervention sur l'appareil.

2.2 Utilisation appropriée

Le VEGACAP 65 est un appareil destiné à la détection de niveau.

Vous trouverez des informations plus détaillées concernant le domaine d'application au chapitre "Description du produit".

La sécurité de fonctionnement n'est assurée qu'à condition d'un usage conforme de l'appareil en respectant les indications stipulées dans la notice de mise en service et dans les éventuelles notices complémentaires.

Pour des raisons de sécurité et de garantie, toute intervention sur l'appareil en dehors des manipulations indiquées dans la notice de mise en service est strictement réservée à des personnes autorisées par le fabricant de l'appareil. Il est explicitement interdit de procéder de son propre chef à des transformations ou modifications sur l'appareil.

2.3 Avertissement contre les utilisations incorrectes

En cas d'utilisation incorrecte ou non conforme, ce produit peut être à l'origine de risques spécifiques à l'application, comme par ex. un débordement du réservoir du fait d'un montage ou d'un réglage incorrects. Cela peut entraîner des dégâts matériels, des blessures corporelles ou des atteintes à l'environnement. De plus, les caractéristiques de protection de l'appareil peuvent également en être affectées.

2.4 Consignes de sécurité générales

L'appareil est à la pointe de la technique actuelle en prenant en compte les réglementations et directives courantes. Il est uniquement autorisé de l'exploiter dans un état irréprochable sur le plan technique et sûr pour l'exploitation. L'exploitant est responsable de la bonne exploitation de l'appareil. En cas de mise en œuvre dans des produits agressifs ou corrosifs, avec lesquels un dysfonctionnement de l'appareil pourrait entraîner un risque, l'exploitant a l'obligation de s'assurer du fonctionnement correct de l'appareil par des mesures appropriées.

L'utilisateur doit respecter les consignes de sécurité contenues dans cette notice, les standards d'installation spécifiques au pays et les règles de sécurité et les directives de prévention des accidents en vigueur.

Des interventions allant au-delà des manipulations décrites dans la notice technique sont exclusivement réservées au personnel autorisé



par le fabricant pour des raisons de sécurité et de garantie. Les transformations ou modifications en propre régie sont formellement interdites. Pour des raisons de sécurité, il est uniquement permis d'utiliser les accessoires mentionnés par le fabricant.

Pour éviter les dangers, il faudra tenir compte des consignes et des signalisations de sécurité apposées sur l'appareil.

2.5 Conformité UE

L'appareil satisfait les exigences légales des Directives UE concernées. Avec le sigle CE, nous confirmons la conformité de l'appareil à ces directives.

Vous trouverez la déclaration de conformité UE sur notre page d'accueil.

2.6 Installation et exploitation aux États-Unis et au Canada

Ces instructions sont exclusivement valides aux États-Unis et au Canada. C'est pourquoi le texte suivant est uniquement disponible en langue anglaise.

Installations in the US shall comply with the relevant requirements of the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70).

Installations in Canada shall comply with the relevant requirements of the Canadian Electrical Code.

2.7 Consignes de sécurité pour atmosphères Ex

Il est uniquement autorisé d'utiliser des appareils avec agrément ATEX correspondant pour les applications Ex. Tenez compte dans ce contexte des consignes de sécurité Ex spécifiques. Celles-ci font partie intégrante de la mise en service et sont jointes à tout appareil avec agrément ATEX.

2.8 Remarques relatives à l'environnement

La défense de notre environnement est une des tâches les plus importantes et des plus prioritaires. C'est pourquoi nous avons mis en œuvre un système de management environnemental ayant pour objectif l'amélioration continue de la protection de l'environnement. Notre système de management environnemental a été certifié selon la norme DIN EN ISO 14001.

Aidez-nous à satisfaire à ces exigences et observez les remarques relatives à l'environnement figurant dans cette notice de mise en service :

- Au chapitre "Emballage, transport et stockage"
- au chapitre " Recyclage"



3 Description du produit

3.1 Structure

Compris à la livraison

La livraison comprend:

Détecteur de niveau VEGACAP 65

Le reste de la livraison se compose de :

- Documentation
 - Mise en service VEGACAP 65
 - Safety Manual (SIL)
 - Manuels d'instructions pour des équipements d'appareil en option
 - Les " Consignes de sécurité" spécifiques Ex (pour les versions Ex)
 - Le cas échéant d'autres certificats

Information:



Dans la notice de mise en service, des caractéristiques de l'appareil livrées en option sont également décrites. Les articles commandés varient en fonction de la spécification à la commande.

Domaine de validité de cette notice de mise en service

La présente notice de mise en service est valable pour les versions d'appareil suivantes :

- Matériel de version supérieure ou égale à 1.0.0
- Logiciel à partir de la version 1.3.0
- Seulement pour les versions d'appareils sans qualification SIL

Composants

Le VEGACAP 65 est composé des éléments suivants :

- Raccord process avec sonde de mesure
- Boîtier avec électronique
- Couvercle de boîtier






Fig. 1: VEGACAP 65, version à câble avec boîtier plastique

- 1 Couvercle de boîtier
- 2 Boîtier avec électronique
- 3 Raccord process

Plaque signalétique

La plaque signalétique contient les informations les plus importantes servant à l'identification et à l'utilisation de l'appareil :






Fig. 2: Présentation de la plaque signalétique (exemple)

- 1 Type d'appareil
- 2 Code de produit
- 3 Agréments
- 4 Température process et ambiante, pression process
- 5 Alimentation et sortie signal électronique
- 6 Type de protection
- 7 Longueur de la sonde de mesure
- 8 Numéro de commande
- 9 Numéro de série de l'appareil
- 10 Matériau des parties en contact avec le produit
- 11 Symbole pour classe de protection d'appareil
- 12 Note concernant le respect de la documentation d'appareil
- 13 Numéros ID documentation de l'appareil
- 14 Endroit notifié pour le marquage CE
- 15 Directives d'agrément

Le numéro de série vous permet, via "www.vega.com", "Recherche" d'afficher les données de livraison de l'appareil. Vous trouverez le numéro de série non seulement sur la plaque signalétique à l'extérieur de l'appareil, mais aussi à l'intérieur de l'appareil.

Numéro de série - Recherche d'appareils

La plaque signalétique contient le numéro de série de l'appareil. Ce numéro vous permet de trouver, sur note site web, les données suivantes concernant l'appareil:

- Code de produit (HTLM)
- Date de livraison (HTML)
- Caractéristiques de l'appareil spécifiques à la commande (HTML)
- Notice de mise en service et notice de mise en service simplifiée à la livraison (PDF)
- Données de capteur spécifiques à la commande pour un remplacement de l'électronique (XML)
- Certificat de contrôle (PDF) en option

Rendez-vous sur " <u>www.vega.com</u>" et indiquez dans la zone de recherche le numéro de série de votre appareil.

Vous trouverez également les données sur votre smartphone :

- Télécharger l'appli VEGA depuis l' Apple App Store ou depuis le Google Play Store
- Numériser le code DataMatrix situé sur la plaque signalétique de l'appareil ou



• Entrer le numéro de série manuellement dans l'application

3.2 Fonctionnement

Domaine d'application

Le VEGACAP 65 est un détecteur de niveau pour une mise en oeuvre dans tous les domaines industriels.

La sonde de mesure partiellement isolées est appropriée pour la mesure de produits solides en vrac et de liquides. La structure mécanique éprouvée assure une haute fiabilité de fonctionnement.

Principe de fonctionnement

L'électrode de mesure, le produit et la paroi de la cuve forment un condensateur électrique. La capacité de ce condensateur est influencée principalement par trois facteurs.




Fig. 3: Principe de fonctionnement - condensateur à plaques

- 1 Écart entre les surfaces des électrodes
- 2 Dimension des surfaces de l'électrode
- 3 Type de diélectrique entre les électrodes

L'électrode et la paroi de la cuve sont les plaques du condensateur. Le produit en est le diélectrique. La constante diélectrique du produit étant supérieure à celle de l'air, la capacité du condensateur augmente avec la montée du niveau et le degré d'immersion de l'électrode.

Cette variation de capacité est convertie par l'électronique en un signal de commutation.

Tension d'alimentation

Le VEGACAP 65 est un appareil compact, c'est à dire qu'il peut fonctionner sans exploitation externe. L'électronique intégrée exploite le signal niveau et délivre un signal de commutation qui vous permet d'enclencher directement un appareil asservi en aval (p.ex. un système d'avertissement, une pompe, etc.).

Vous trouverez les données concernant l'alimentation de tension au chapitre "Caractéristiques techniques".

3.3 Paramétrage

La sonde de mesure peut être adaptée à la constante diélectrique du produit par un réglage sur l'électronique.



Un ordre de commutation peut être délivré aussi bien à l'immersion qu'à l'émersion de la sonde.

Vous trouverez sur l'électronique les éléments de réglage et d'affichage suivants :

- Témoin de contrôle pour affichage de l'état de commutation (vert/ rouge)
- Potentiomètre d'adaptation du point de commutation
- Commutateur DIL pour la sélection de la plage de mesure
- Commutateur DIL pour inversion du mode de fonctionnement

3.4 Emballage, transport et stockage

Emballage

Durant le transport jusqu'à son lieu d'application, votre appareil a été protégé par un emballage dont la résistance aux contraintes de transport usuelles a fait l'objet d'un test selon la norme DIN ISO 4180.

Pour les appareils standard, cet emballage est en carton non polluant et recyclable. Pour les versions spéciales, on utilise en plus de la mousse ou des feuilles de polyéthylène. Faites en sorte que cet emballage soit recyclé par une entreprise spécialisée de récupération et de recyclage.

Transport

Le transport doit s'effectuer en tenant compte des indications faites sur l'emballage de transport. Le non-respect peut entraîner des dommages à l'appareil.

Inspection du transport

Dès la réception, vérifiez si la livraison est complète et recherchez d'éventuels dommages dus au transport. Les dommages de transport constatés ou les vices cachés sont à traiter en conséquence.

Stockage

Les colis sont à conserver fermés jusqu'au montage en veillant à respecter les marquages de positionnement et de stockage apposés à l'extérieur.

Sauf autre indication, entreposez les colis en respectant les conditions suivantes :

- Ne pas entreposer à l'extérieur
- Entreposer dans un lieu sec et sans poussière
- Ne pas exposer à des produits agressifs
- Protéger contre les rayons du soleil
- Éviter des secousses mécaniques

Température de stockage et de transport

- Température de transport et de stockage voir au chapitre "Annexe - Caractéristiques techniques - Conditions ambiantes"
- Humidité relative de l'air 20 ... 85 %

Soulever et porter

Avec un poids des appareils supérieur à 18 kg (39.68 lbs), il convient d'utiliser des dispositifs appropriés et homologués pour soulever et porter.

3.5 Accessoires

Les manuels d'instructions pour les accessoires listés se trouvent dans la zone de téléchargement sur notre page d'accueil.



Capot de protection

Le capot de protection protège le boîtier du capteur contre les impuretés et contre un réchauffement dû aux rayons du soleil.

Brides

Les brides filetées sont disponibles en plusieurs versions d'après les standards suivants : DIN 2501, EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.



4 Montage

4.1 Remarques générales

Conditions de process



Remarque:

Pour des raisons de sécurité, il est uniquement autorisé d'exploiter l'appareil dans les conditions process admissibles. Vous trouverez les indications à cet égard au chapitre " *Caractéristiques techniques*" de la notice de mise en service ou sur la plaque signalétique.

Assurez vous avant le montage que toutes les parties de l'appareil exposées au process sont appropriées aux conditions de celui-ci.

Celles-ci sont principalement :

- La partie qui prend les mesures
- Raccord process
- Joint process

Les conditions du process sont en particulier :

- Pression process
- Température process
- Propriétés chimiques des produits
- Abrasion et influences mécaniques

Point de commutation

De façon générale, le VEGACAP 65 est à installer en position verticale. Il faut seulement veiller lors du montage à ce que l'électrode soit au niveau du point de commutation désiré.

Travaux de soudure

Retirez l'électronique du capteur avant de procéder à des soudures sur la cuve. Vous éviterez ainsi d'endommager l'électronique par des couplages inductifs.

Relier la sonde de mesure à la terre directement au niveau du câble ou de la tige avant de souder.

Vissage

Les appareils avec raccord fileté sont vissés avec une clé à vis adaptée au moyen de l'hexagone sur le raccord process.

Taille de clé voir chapitre " Dimensions".



Attention!

Le boîtier et le raccord électrique ne doivent pas être utilisés pour le vissage! Le serrage peut engendrer des dommages, par ex. sur la mécanique de rotation du boîtier en fonction de la version de l'appareil.

Manipulation

Pour les versions filetées, n'utilisez jamais le boîtier pour visser l'appareil! En serrant l'appareil par le boîtier, vous risquez d'endommager la mécanique de rotation du boîtier.

Utilisez pour cela le six pans prévus pour visser.

Humidité

Utilisez les câbles recommandés (voir au chapitre " Raccordement à l'alimentation") et serrez bien le presse-étoupe.



Vous protégerez en plus votre appareil contre l'infiltration d'humidité en orientant le câble de raccordement devant le presse-étoupe vers le bas. Ainsi, l'eau de pluie ou de condensat pourra s'égoutter. Cela concerne en particulier les montages à l'extérieur ou dans des lieux où il faut s'attendre à de l'humidité (due par exemple à des processus de nettoyage) ou encore dans des cuves réfrigérées ou chauffées.

Pour maintenir le type de protection d'appareil, assurez que le couvercle du boîtier est fermé pendant le fonctionnement et le cas échéant fixé.




Fig. 4: Mesures prises contre l'infiltration d'humidité

Pression/sous vide

En présence d'une surpression ou d'une dépression dans le réservoir, vous aurez à étanchéifier le raccord process. Assurez-vous avant d'utiliser l'appareil que le matériau du joint soit résistant au produit mesuré et aux températures régnant dans la cuve.

Reportez-vous pour la pression tolérée au chapitre "Caractéristiques techniques" ou aux indications sur la plaque signalétique de l'appareil.

Matériau de la cuve

Réservoir métallique

Veillez à ce que le raccord mécanique de la sonde et le réservoir soient reliés par un câble conducteur électrique pour garantir une masse suffisante.

Utilisez des joints d'étanchéité conducteurs, en cuivre ou en plomb par exemple. Des mesures isolantes comme l'enrobage de téflon du raccord fileté par exemple peuvent interrompre la liaison électrique nécessaire dans les cuves métalliques. C'est pourquoi il est nécessaire d'effectuer une mise à la terre de la sonde à la cuve ou d'utiliser du matériau d'étanchéité conducteur.

Réservoirs à parois non conductrices

Dans les cuves à parois non conductrices, telles que les cuves en plastique par exemple, le second pôle du condensateur doit être réalisé séparément.

Formation de condensat

La formation de condensat sur le toit de la cuve peut conduire par l'écoulement du liquide à un pontage et, par conséquent, à des erreurs de commutation.



Utilisez donc un tube de protection ou une plus longue isolation. La longueur dépend de la quantité de condensation et du comportement d'écoulement du produit.

Entrées de câble - Filetage NPT Presse-étoupes

Filetage métrique

Dans le cas de boîtiers d'appareil avec filetages métriques, les presse-étoupes sont vissés en usine. Ils sont bouchés à titre de protection de transport par des obturateurs en plastique.

Ces obturateurs doivent être retirés avant de procéder au branchement électrique.

Filetage NPT

Les presse-étoupes ne peuvent pas être vissés en usine pour les boîtiers d'appareil avec filetages NPT autoétanchéifiants. Les ouvertures libres des entrées de câble sont pour cette raison fermées avec des capots rouges de protection contre la poussière servant de protection pendant le transport.

Vous devez remplacer ces capots de protection par des presseétoupes agréés avant la mise en service ou les fermer avec des obturateurs appropriés.

4.2 Consignes de montage

Agitateurs et fluidisation

Les agitateurs ou les vibrations provenant de l'installation sont de nature à soumettre le détecteur à des forces latérales importantes. Choisissez donc un VEGACAP 65 avec une électrode pas trop longue ou vérifiez plutôt s'il vous est possible d'opter pour un détecteur à courte longueur pouvant être installé latéralement en position horizontale.

Flot de produit

Si vous installez l'appareil dans le flot de remplissage, cela peut entraîner des mesures erronées. Pour l'éviter, nous vous recommandons d'installer l'appareil à un endroit de la cuve où il ne sera pas perturbé par des influences négatives telles que flots de remplissage ou agitateurs par exemple.

Ceci est valable en particulier pour les types d'appareil ayant une longue électrode.






Fig. 5: Flot de produit

Manchon

L'électrode doit saillir dans la cuve pour éviter des dépôts de produit. Évitez donc d'utiliser des rehausses pour brides et raccords à visser. Ceci est valable en particulier pour les produits tendant à colmater.

Cône de remplissage

Dans les silos de solides en vrac, il peut se former des angles de talutage qui font varier le point de commutation. Tenez en compte en choisissant la position de montage du capteur. Nous recommandons de choisir le lieu de montage où la sonde de mesure détecte une valeur moyenne de l'angle.

La sonde de mesure doit être installée en fonction de l'orifice de remplissage et de vidange de la cuve.

Pour compenser l'erreur de mesure causée par l'angle de talutage dans les réservoirs cylindriques, il est nécessaire d'installer le capteur à un écart de d/6 de la paroi.






Fig. 6: Remplissage et vidange au centre




Fig. 7: Remplissage au centre, vidange latérale

- 1 VEGACAP 65
- 2 Orifice de vidange
- 3 Orifice de remplissage



Charge de traction

Veillez à ce que la charge de traction maximale du câble porteur ne soit pas dépassée. Ce risque existe en particulier en présence de solides en vrac très lourds et de grandes longueurs de mesure. La charge de traction maximale vous sera indiquée au chapitre des " Caractéristiques techniques".



5 Raccordement à l'alimentation en tension

5.1 Préparation du raccordement

Consignes de sécurité

Respectez toujours les consignes de sécurité suivantes :

 Le raccordement électrique est strictement réservé à un personnel qualifié, spécialisé et autorisé par l'exploitant de l'installation.



Attention!

Ne raccordez ou débranchez que lorsque la tension est coupée.

Tension d'alimentation

Raccordez la tension de service selon les schémas de raccordement suivants. L'électronique est conçue pour la classe de protection I. Pour respecter cette classe de protection, il est absolument nécessaire de raccorder la borne de terre interne à la terre. Respectez pour cela les réglementations d'installation générales. Pour les applications Ex, il faut respecter les règles d'installation concernant les zones à atmosphère explosible.

Vous trouverez les données concernant l'alimentation de tension au chapitre "Caractéristiques techniques".

Câble de raccordement

L'appareil sera raccordé par du câble 3 fils usuel non blindé. Si vous vous attendez à des perturbations électromagnétiques pouvant être supérieures aux valeurs de test de l'EN 61326 pour zones industrielles, il faudra utiliser du câble blindé.

Veillez que le câble utilisé présente la résistance à la température et la sécurité anti-incendie nécessaires pour la température ambiante maximale pouvant se produire.

Utilisez du câble de section ronde pour les appareils avec boîtier et presse-étoupe. Contrôlez pour quel diamètre extérieur du câble le presse-étoupe est approprié afin de garantir l'étanchéité du presse-étoupe (protection IP).

Utilisez un presse-étoupe adapté au diamètre du câble.

Fermez les orifices du boîtier conformément à la norme EN 60079-1.

5.2 Étapes de raccordement



Pour les appareils Ex, vous n'êtes autorisé à ouvrir le couvercle du boîtier qu'en absence complète d'atmosphère explosive.

Procédez comme suit :

- Dévisser le couvercle du boîtier
- 2. Desserrer l'écrou flottant du presse-étoupe et sortir l'obturateur
- Enlever la gaine du câble sur 10 cm (4 in) env. et dénuder l'extrémité des conducteurs sur 1 cm (0.4 in) env.
- Introduire le câble dans le capteur en le passant par le presseétoupe.
- Soulever les leviers d'ouverture des bornes avec un tournevis (voir figure suivante).



- Enficher les extrémités des conducteurs dans les bornes ouvertes suivant le schéma de raccordement
- 7. Rabattre les leviers d'ouverture des bornes, le ressort des bornes est bien audible au rabattement du levier.
- 8. Vérifier la bonne fixation des conducteurs dans les bornes en tirant légèrement dessus
- 9. Bien serrer l'écrou flottant du presse-étoupe. L'anneau d'étanchéité doit entourer complètement le câble
- 10. Procéder éventuellement à un nouveau réglage
- 11. Revisser le couvercle du boîtier

Le raccordement électrique est terminé.




Fig. 8: Étapes de raccordement 5 et 6

5.3 Schéma de raccordement boîtier à chambre unique

Apercu des boîtiers




Fig. 9: Boîtier à chambre unique proposé en plusieurs matériaux

- 1 Plastique (pas pour Ex-poussière)
- 2 Aluminium
- 3 Acier inox
- 4 Filtre pour compensation de la pression atmosphérique



Compartiment électronique et de raccordement




Fig. 10: Compartiment électronique et de raccordement

- 1 Potentiomètre d'adaptation du point de commutation
- 2 Commutateur DIL pour la sélection de la plage de mesure
- 3 Commutateur DIL pour inversion du mode de fonctionnement
- 4 Borne de mise à la terre
- 5 Bornes de raccordement
- 6 Témoin de contrôle

Schéma de raccordement Nous recommandons de raccorder le détecteur VEGACAP 65 de telle façon que le circuit de commutation soit ouvert en cas de signalisation de seuil atteint, de rupture de ligne ou de panne (sécurité positive).

Les relais sont toujours représentés à l'état de repos.




Fig. 11: Schéma de raccordement

- Sortie relais
- Sortie relais
- Tension d'alimentation



Raccord à un API

Si des charges inductives ou de forts courants sont commutés, le placage or des contacts relais sera irrémédiablement détérioré. Après quoi le contact ne sera plus approprié à la commutation de petits tension courant.

Le raccordement à une entrée/sortie d'API et/ou les grandes longueurs de câbles peuvent aussi générer des charges inductives. Prévoyez impérativement un pare-étincelles pour protéger le contact du relais (par ex. diode Z), ou utilisez une version d'électronique à sortie transistor.



6 Mise en service

6.1 Généralités

Les chiffres entre parenthèses se rapportent aux illustrations suivantes.

Fonctionnement/présentation

Vous trouverez sur l'électronique les éléments de réglage et d'affichage suivants :

- Potentiomètre d'adaptation du point de commutation
- Commutateur DIL pour la sélection de la plage de mesure
- Commutateur DIL pour inversion du mode de fonctionnement mini./maxi.
- Témoin de contrôle

Remarque:

Réglez toujours le mode de fonctionnement à l'aide du commutateur d'inversion du mode de fonctionnement (3) avant de mettre le VEGACAP 65 en service. Si vous modifiez plus tard la position de ce commutateur (3), il y aura un changement de la sortie de commutation. Cela signifie que les appareils connectés en aval seront éventuellement actionnés.

6.2 Éléments de réglage




Fig. 12: Électronique - sortie relais

- 1 Potentiomètre d'adaptation du point de commutation
- Commutateur DIL pour sélection de la plage de mesure (avec touche de compensation)
- 3 Commutateur DIL pour inversion du mode de fonctionnement
- 4 Borne de mise à la terre
- 5 Bornes de raccordement
- 6 Témoin de contrôle



L'état de commutation de l'électronique peut être contrôlé le boîtier étant fermé (uniquement avec le boîtier plastique) voir " Tableau de fonctionnement".

Remarque:

Fermez le couvercle du boîtier en le tournant jusqu'en butée du filetage pour que le verre-regard se trouve bien au-dessus du témoin de contrôle (LED).

Pour le réglage du VEGACAP 65, dévissez d'abord le couvercle du boîtier.

Adaptation du point de commutation (1)

Le potentiomètre vous permet d'adapter le point de commutation au type de pulvérulent.

Sélecteur de la plage de mesure (2)

Le potentiomètre (1) et le commutateur de sélection de la plage de mesure (2) vous permettent d'adapter la sensibilité de l'électrode aux propriétés électriques du produit et aux conditions régnant dans la cuve. Cette adaptation est nécessaire pour garantir la fiabilité de la mesure dans des produits à très faible ou à très haute constante diélectrique.

Plage 1:0 ... 20 pF Plage 2:0 ... 85 pF Plage 3:0 ... 450 pF

Inversion du mode de fonctionnement (3)

L'inverseur du mode de fonctionnement (3) vous permet de modifier l'état de commutation du relais. Vous pouvez ainsi régler le mode de fonctionnement désiré (maxi. - surveillance du niveau maximum ou protection antidébordement, mini. - surveillance du niveau minimum ou protection contre la marche à vide).

Nous recommandons le raccordement selon le principe du courant repos (contact relais désexcité à l'atteinte du point de commutation), le relais passant au même état de sécurité positive à la détection d'une panne.

Témoin de contrôle (6)

Témoin de contrôle pour affichage de l'état de commutation.

- Vert = relais excité
- Rouge = relais désexcité
- Rouge (clignote) = panne

mutation

Réglage du point de com- Le réglage du point de commutation n'est possible que si l'appareil est installé.

> Les indications entre parenthèses rondes se rapportent à la figure précédente.

Sondes installées verticalement

Mode de fonctionnement max. (détection du niveau maximum)

- 1. Mettez l'inverseur du mode de fonctionnement (3) sur le mode
- 2. Mettez le sélecteur de la plage de mesure (2) sur la plage 1.
- 3. Remplissez la cuve jusqu'à la hauteur désirée.
- 4. Tournez le potentiomètre (1) sur 10.



Si le témoin de contrôle (6) s'allume rouge : mettez le sélecteur de plage (2) sur un échelon plus haut de la plage de mesure.

Si le témoin de contrôle (6) s'allume vert : continuez avec le point suivant.

 Tournez le potentiomètre (1) très lentement contre le sens horaire jusqu'à ce que le témoin de contrôle (6) s'allume rouge.

La chaîne de mesure est maintenant prête à fonctionner.

Mode de fonctionnement min. (détection du niveau minimum)

- Mettez l'inverseur du mode de fonctionnement (3) sur le mode mini.
- 2. Mettez le sélecteur de la plage de mesure (2) sur la plage 1.
- 3. Faites baisser le niveau jusqu'à la hauteur minimum désirée.
- Tournez le potentiomètre (1) sur 0, le témoin de contrôle (6) s'allume vert.
- 5. Tournez le potentiomètre (1) très lentement dans le sens horaire jusqu'à ce que le témoin de contrôle (6) s'allume rouge. Si le témoin ne s'allume pas rouge, mettez le sélecteur de plage (2) un échelon plus haut et recommencez le réglage avec le potentiomètre (1) jusqu'à ce que le témoin de contrôle s'allume rouge.

La chaîne de mesure est maintenant prête à fonctionner.

6.3 Tableau de fonctionnement

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des états de commutation en fonction du mode de fonctionnement réglé et du niveau.

	Niveau	État de commutation	Témoin de contrôle
Mode de fonctionnement max. Protection antidébordement		3 4 5 (6) (7) (8)	-×-
		Relais excité	Vert
Mode de fonctionnement max. Protection antidébordement		3 4 5 (6) (7) (8)	-\\(\dag{+}-
		Relais désexcité	Rouge
Mode de fonctionnement min. Protection contre la marche à vide		3 4 5 (6) (7) (8)	- \ \.
		Relais excité	Vert
Mode de fonctionnement min. Protection contre la marche à vide		3 4 5 (6) (7) (8)	-\hat{\chi}-
		Relais désexcité	Rouge



	Niveau	État de commutation	Témoin de contrôle
Panne de tension d'alimentation	Quelconque	3 4 5	0
(mode minmax.)		(6) (7) (8) Relais désexcité	
Défaut	Quelconque	Troidio deconorie	
Belaut	Queloonque	3 4 5 (6) (7) (8)	
		Relais désexcité	Clignote rouge



7 Maintenance et élimination des défauts

7.1 Entretien

Maintenance

Si l'on respecte les conditions d'utilisation, aucun entretien particulier ne sera nécessaire en fonctionnement normal.

Nettoyage

Le nettoyage contribue à rendre visibles la plaque signalétique et les marquages sur l'appareil.

Respectez ce qui suit à cet effet :

- Utilisez uniquement des détergents qui n'attaquent pas le boîtier, la plaque signalétique et les joints.
- Appliquez uniquement des méthodes de nettoyage qui correspondent à l'indice de protection de l'appareil.

7.2 Élimination des défauts

Comportement en cas de défauts

C'est à l'exploitant de l'installation qu'il incombe la responsabilité de prendre les mesures appropriées pour éliminer les défauts survenus.

Causes du défaut

L'appareil vous offre une très haute sécurité de fonctionnement. Toutefois, des défauts peuvent apparaître pendant le fonctionnement de l'appareil. Ces défauts peuvent par exemple avoir les causes suivantes :

- Capteur
- Process
- Tension d'alimentation
- Exploitation des signaux

Élimination des défauts

Vérifier en premier le signal de sortie. Dans de nombreux cas, il est ainsi possible de constater les causes de ces défauts et y remédier.

Service d'assistance technique 24h/24

Si toutefois ces mesures n'aboutissent à aucun résultat, vous avez la possibilité - en cas d'urgence - d'appeler le service d'assistance technique VEGA, numéro de téléphone de la hotline +49 1805 858550.

Ce service d'assistance technique est à votre disposition également en dehors des heures de travail, à savoir 7 jours sur 7 et 24h/24. Étant proposé dans le monde entier, ce service est en anglais. Il est gratuit, vous n'aurez à payer que les frais de communication.



Vérifier le signal de commutation

Erreur	Cause	Suppression
L'appareil signale immergé sans immersion du produit L'appareil signale émergé avec immersion	Le mode de fonction- nement sélectionné sur l'unité de commande n'est pas correct	Réglez le mode de fonctionnement correct à l'inverseur de l'unité de commande (A : protection antidébordement, B : protection contre la marche à vide). Le câblage doit être réalisé suivant le principe du courant repos.
du produit	Tension de service trop faible	Vérifier la tension de service
	Court-circuit à l'intérieur de la sonde de mesure engendré p.ex. par de l'hu- midité dans le boîtier.	Retirer l'électronique de la sonde de mesure. Vérifier la résistance entre les connexions. Voir les instructions suivantes.
	Électronique défectueuse	Actionnez l'inverseur du mode de fonctionnement A/B sur l'unité de commande. Si à la suite l'unité de commande commute, la sonde de mesure peut avoir une détérioration mécanique. Si la fonction de commutation est à nouveau défectueuse sur le mode correct, retournez la sonde de mesure au service réparation.
		Vérifiez si l'électrode présente des colmatages, si oui enlevez-les.
	Lieu de montage défavo- rable	Vérifiez si l'appareil signale 'électrode immergée' en raison de colmatages au niveau de la rehausse.
		Installez l'appareil à un endroit de la cuve où il ne pour- ra pas se former des congères de produit par exemple.
Témoin de contrôle cli- gnote rouge	L'électronique a reconnu un défaut	Remplacer l'appareil ou le retourner au service réparation

Vérifier la résistance à l'intérieur de la sonde

Retirer l'électronique de la sonde de mesure. Vérifier la résistance entre les connexions.

Il ne doit pas exister de liaison entre les différentes connexions (haute impédance). Si une connexion existe malgré tout, remplacer l'appareil ou le retourner au service réparation.






Fig. 13: Vérifier la résistance à l'intérieur de la sonde

- 1 Blindage
- 2 Sonde de mesure
- 3 Potentiel de terre

Comportement après élimination des défauts

Suivant la cause du défaut et les mesures prises pour l'éliminer, il faudra le cas échéant recommencer les étapes décrites au chapitre " Mise en service".

7.3 Changement de l'électronique

De façon générale, les électroniques de la série CP60 sont interchanque de la série CP60 sont interchan-

Si vous désirez utiliser une électronique avec une autre sortie signal, vous pouvez télécharger la notice de mise en service adéquate depuis notre site Web.

Les versions d'électronique avec réglages en usine spécifiques (par ex. détection de mousse) peuvent uniquement être remplacées par des versions d'électronique identiques.

Procédez comme suit :

- Couper l'alimentation de tension
- 2. Dévisser le couvercle du boîtier
- Soulever les leviers d'ouverture des bornes à l'aide d'un tournevis.
- 4. Retirer les lignes de raccordement des bornes
- Desserrez les deux vis de fixation à l'aide d'un tournevis (Torx de T10 ou à fente 4)







Fig. 14: Desserrez les vis de fixation

- 1 Électronique
- 2 Vis de fixation (2 pièces)
- 6. Retirer l'ancienne électronique
- Comparer la nouvelle électronique avec l'ancienne. L'étiquette signalétique de l'électronique doit correspondre à celle de l'ancienne. Ceci est valable en particulier pour les appareils en atmosphères explosibles.
- Comparer les réglages des deux électroniques. Mettre les éléments de réglage du nouveau module sur les mêmes positions que l'ancien.

Information:



- 9. Insérer l'électronique avec précaution. Veiller à ce que le connecteur soit dans sa position correcte.
- 10. Visser et bien serrer les deux vis de fixation à l'aide d'une tournevis (Torx T10 ou cruciforme de 4)
- Enficher les extrémités des conducteurs dans les bornes ouvertes suivant le schéma de raccordement
- 12. Rabattre les leviers d'ouverture des bornes, le ressort des bornes est bien audible au rabattement du levier.
- 13. Vérifier la bonne fixation des conducteurs dans les bornes en tirant légèrement dessus
- Vérifier l'étanchéité des presse-étoupe. L'anneau d'étanchéité doit entourer complètement le câble.
- 15. Installez la sonde dans la cuve en veillant à ce qu'elle ne soit pas recouverte par le produit.






Fig. 15: Touche de compensation

- 1 Sélecteur de la plage de mesure (touche de compensation)
- 2 Témoin de contrôle
- Appuyer sur le sélecteur de la plage de mesure (1) jusqu'à ce que le témoin de contrôle (2) cliqnote vert.
- 17. Recommencez le réglage. Voir au chapitre "Mise en service, éléments de réglage".
- 18. Revisser le couvercle du boîtier

Le changement de l'électronique est ainsi terminé.

7.4 Raccourcissement de la sonde de mesure

Vous pourrez raccourcir la sonde de mesure à la longueur qu'il vous faut.

- Dévissez, puis enlevez les deux vis sans tête du poids tenseur (six pans creux).
- 2. Retirez le câble du poids tenseur.
- Pour éviter une épissure du câble en le coupant, étamez-le avant de le raccourcir à l'aide d'un fer à souder ou d'une flamme de soudure tout autour de la coupure ou liez-le en le serrant bien avec un fil de fer.
- Raccourcissez le câble à l'aide d'une meule tronçonneuse ou d'une scie à métaux en veillant à respecter la longueur correcte.






Fig. 16: Tenez compte du poids tenseur et raccourcissez le câble en conséquence

- Repoussez le poids tenseur sur le câble jusqu'en butée et fixez-le à l'aide des deux vis sans tête.
- 6. Installez la sonde dans la cuve en veillant à ce qu'elle ne soit pas recouverte par le produit.




Fig. 17: Touche de compensation

- 1 Sélecteur de la plage de mesure (touche de compensation)
- 2 Témoin de contrôle
- Appuyer sur le sélecteur de la plage de mesure (1) jusqu'à ce que le témoin de contrôle (2) clignote vert.
- 8. La sonde de mesure est ainsi compensée à la longueur modifiée.
- 9. Recommencez le réglage. Voir au chapitre "Mise en service, éléments de réglage".

7.5 Procédure en cas de réparation

Pour la fiche de renvoi d'appareil et d'autres informations détaillées sur la procédure à suivre, voir la zone de téléchargement sous www.vega.com.

Vos informations précises nous aideront à accélérer les délais de réparation.



Si une réparation venait à s'imposer, contactez au préalable votre interlocuteur local :

- Imprimez et remplissez un formulaire par appareil
- Nettoyez et emballez l'appareil soigneusement de façon qu'il ne puisse être endommagé
- Apposez sur l'emballage de l'appareil le formulaire dûment rempli et éventuellement une fiche de données de sécurité.
- Veuillez demander l'adresse de retour à votre agence. Vous trouverez celle-ci sur notre site Internet www.vega.com.



8 Démontage

8.1 Étapes de démontage



Attention!

Avant de démonter l'appareil, prenez garde aux conditions de process dangereuses comme par exemple pression dans la cuve, hautes températures, produits agressifs ou toxiques etc.

Suivez les indications des chapitres "Montage" et "Raccordement à l'alimentation en tension" et procédez de la même manière mais en sens inverse.

8.2 Recyclage

L'appareil se compose de matériaux recyclables par des entreprises spécialisées. À cet effet, l'électronique a été conçue pour être facilement détachable et les matériaux utilisés sont recyclables.

Directive DEEE

L'appareil ne tombe pas dans le champ d'application de la Directive UE WEEE. Selon l'article 2 de cette directive, les appareils électriques et électroniques en sont exclus lorsqu'ils font partie d'un autre appareil qui n'est pas couvert par le champ d'application de la directive. Il s'agit entre autres des installations industrielles stationnaires.

Menez l'appareil directement à une entreprise de recyclage, n'utilisez pas les points de collecte communaux.

Au cas où vous n'auriez pas la possibilité de faire recycler le vieil appareil par une entreprise spécialisée, contactez-nous. Nous vous conseillerons sur les possibilités de reprise et de recyclage.



9 Annexe

9.1 Caractéristiques techniques

Remarque relative aux appareils homologués

Dans le cas des appareils homologués (par ex. avec agrément Ex), ce sont les caractéristiques techniques dans les consignes de sécurité respectives qui s'appliquent. Celles-ci peuvent dévier des données répertoriées ici par ex. au niveau des conditions process ou de l'alimentation tension.

Tous les documents des agréments peuvent être téléchargés depuis notre page d'accueil.

3161

acier

acier

Caractéristiques générales

Le matériau 316L correspond à la nuance 1.4404 ou 1.4435

Matériaux, en contact avec le produit

Raccord process - filetage 316L, St C22.8 (1.0460)

- Raccord process - bride 316L

Joint process
 Klingersil C-4400

- Isolation (partielle) PA, PTFE

Électrode (câble partiellement isolé

PTFE: Ø 6 mm/0.236 in)

Électrode (câble partiellement isolé

PTFE: Ø 8 mm/0.315 in) 1)

- Électrode (câble partiellement isolé

PA: Ø 12 mm/0.472 in) 2)

- Poids tenseur 316L + PEEK

Matériaux, sans contact avec le produit

Boîtier en matière plastique
 Plastique PBT (polyester)

- Boîtier en aluminium coulé sous Aluminium coulé sous pression AlSi10Mg, revêtu de

pression poudre (Base : polyester)

- Boîtier en acier inox (moulage 316L

cire-perdue)

 Boîtier en acier inoxydable (électro-316L

poli)

Joint entre boîtier et couvercle du Silicone

boîtier

- Hublot sur le couvercle du boîtier (en Boîtier en plastique : polycarbonate (listé UL746-C)

option) Boîtier métallique : verre 3)

- Borne de mise à la terre 316L

Presse-étoupe
 PA, acier inoxydable, laiton

Joint d'étanchéité du presse-étoupeObturateur du presse-étoupePA

¹⁾ Le câble est relié électriquement avec le poids tenseur.

²⁾ Le câble est relié électriquement avec le poids tenseur.

³⁾ Aluminium-Boîtier en acier inoxydable coulée de précision et Ex d



Ra	CCO	rde	nro	2000

 Filetage pas du gaz, cylindrique G1 A, G1½ A (DIN 3852-A)

- Filetage de tube, conique 1 NPT, 1½ NPT (ASME B1.20.1)

Brides
 DIN à partir de DN 40, ASME à partir de 1½"

Poids

 Poids de l'appareil (selon le raccord 0,8 ... 4 kg (0.18 ... 8.82 lbs) process)

Poids tenseur
 Poids du câble : Ø 6 mm (0.236 in)
 Poids du câble : Ø 8 mm (0.315 in)
 Poids du câble : Ø 12 mm (0.472 in)
 20 g/m (2.36 oz/ft)
 230 g/m (2.47 oz/ft)

Longueur du capteur (L) 0,4 ... 32 m (1.312 ... 105 ft)

Charge de traction maxi. (câble)

partiellement isolé PTFE : ø 6 mm
 10 KN (2248 lbs)
 (0.236 in)

partiellement isolé PTFE : ø 8 mm10 KN (2248 lbs)(0.315 in)

partiellement isolé PA ø 12 mm
 10 KN (2248 lbs)
 (0.472 in)

Couple de serrage maxi. (raccord pro- 100 Nm (74 lbf ft) cess - filetage)

Couple de serrage pour presse-étoupes NPT et conduits

Boîtier en matière plastique
 Boîtier en aluminium/acier inox
 10 Nm (7.376 lbf ft) max.
 50 Nm (36.88 lbf ft) max.

Fréquence de mesure 430 kHz

Grandeur de sortie

Sortie Sortie relais (DPDT), 2 contacts inverseurs libres de

potentiel

Tension de commutation max. 253 V AC/DC

Pour les circuits courants > 150 V AC/DC, les contacts relais doivent se trouver dans le même circuit courant.

Courant de commutation max. 3 A CA (cos phi > 0,9), 1 A CC

Puissance de commutation

– Min. 50 mW

– Max.
 750 VA CA, 40 W CC (avec U < 40 V CC)

Si des charges inductives ou de forts courants sont commutés, le placage or des contacts relais sera irrémédiablement détérioré. Après quoi le contact ne sera plus approprié à la commutation de petits signaux courant.

Matériau des contacts (contacts relais) AqNi ou AqSnO2 avec respectivement un placage d'or

de 3 µm



Modes de fonctionnement (commu- Min./Max.

tables)

Retard de commutation

- À l'immersion
- À l'émersion
- En cas de défaut
1 s

Précision de mesure (selon DIN EN 60770-1)

Conditions de référence selon DIN FN 61298-1

- Température +18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)

- Humidité relative de l'air 45 ... 75 %

- Pression d'air +860 ... +1060 mbar/+86 ... +106 kPa

(+12.5 ... +15.4 psig)

< 3 % de la plage de mesure réglée 4)

Écart par de forts champs magnétiques

à haute fréquence dans le cadre de la

norme EN 61326

Influence de la température ambiante < 0,15 %/10 K de la plage de mesure réglée ⁵⁾

Conditions ambiantes

Température ambiante au boîtier -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Température de stockage et de transport -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Conditions de process

Pression process

- Standard -1 ... +64 bar/-100 ... 6400 kPa (-14.5 ... 928 psig)

- avec adaptateur avec tube de protec- 0 ... +1 bar/0 ... 100 kPa (0 ... 14.5 psig)

tion (PN1)

Température process VEGACAP 65 en 316L

hautes températures (en option)

- Isolation PTFE
 - Isolation PA
 - Sans isolation
 -50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)
 -50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)
 -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)
 Température process (température au filetage ou à la bride) avec extension
 -50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)

Température de processus VEGACAP 65 en St C22.8

⁴⁾ Distance du raccord process jusqu'au point de commutation réglé.

⁵⁾ Distance du raccord process jusqu'au point de commutation réglé.






Fig. 18: Température ambiante - température process

- 1 Température process
- 2 Température ambiante
- 3 Plage de température avec extension hautes températures

Valeur de la constante diélectrique ≥ 1,5

Caractéristiques électromécaniques

Options de l'entrée de câble

Entrée de câble
 M20 x 1,5; ½ NPT
 Presse-étoupe
 M20 x 1,5; ½ NPT
 Obturateur
 M20 x 1,5; ½ NPT

- Bouchon fileté ½ NPT

Section des conducteurs (bornes auto-serrantes)

- Âme massive/torsadée
 - Âme torsadée avec embout
 0,2 ... 2,5 mm² (AWG 24 ... 14)
 - Que massive/torsadée
 0,2 ... 1,5 mm² (AWG 24 ... 16)

Éléments de réglage

Commutateur du mode de fonctionnement

Min.
 Détection du niveau minimum et/ou protection contre la

marche à vide

Max. Détection du niveau maximum et/ou protection antidé-

bordement

Commutateur DIL pour la sélection de la plage de mesure

Plage 1
 Plage 2
 Plage 3
 0 ... 20 pF
 0 ... 85 pF
 0 ... 450 pF

Potentiomètre Adaptation du point de commutation

Tension	d'alimentation	1
101131011	a ammontation	

Tension de service 20 ... 253 V AC, 50/60 Hz, 20 ... 72 V DC (avec

U > 60 V DC la température ambiante max. ne doit pas

dépasser 50 °C/122 °F)

Consommation 1 ... 8 VA (AC), env. 1 W (DC)



Mesures de protection électrique

Type de protection IP66/IP67 (NEMA Type 4X)

Altitude de mise en œuvre au-dessus du jusqu'à 5000 m (16404 ft)

niveau de la mer

Catégorie de surtensions

- jusqu'à 2000 m (6562 ft) III - jusqu'à 5000 m (16404 ft) II Classe de protection I

Sécurité fonctionnelle (SIL)

Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508/IEC 61511

Architecture monocanale (1001D)
 Jusqu'à SIL2

- Architecture à plusieurs canaux Voir notice complémentaire "Safety Manual (SIL)"

Agréments

Les appareils avec agréments peuvent avoir des caractéristiques techniques différentes selon la version.

Pour ces appareils, il faudra donc respecter les documents d'agréments respectifs. Ceux-ci font partie de la livraison des appareils ou peuvent être téléchargés sur saisie du numéro de série de votre appareil dans la zone de recherche sur " www.vega.com" ainsi que dans la zone de téléchargement générale.

9.2 Dimensions

Les dessins cotés suivants ne représentent qu'une partie des versions possibles. Vous pouvez télécharger des dessins cotés détaillés sur www.vega.com/Téléchargements et " Dessins".

VEGACAP 65 - Boîtier




Fig. 19: Versions de boîtiers

- 1 Chambre unique en plastique
- 2 Chambre unique en acier inoxydable (électropolie)
- 3 Chambre unique en acier inoxydable (moulage cire perdue)
- 4 Une chambre aluminium






Fig. 20: VEGACAP 65, version câble avec ø de 6 mm (0.236 in), version filetée G1 (ISO 228 T1)

L Longueur du capteur, voir au chapitre " Caractéristiques techniques"






Fig. 21: VEGACAP 65, version câble avec ø de 8 mm (0.315 in), version filetée G1 (ISO 228 T1)

L Longueur du capteur, voir au chapitre " Caractéristiques techniques"






Fig. 22: VEGACAP 65, version câble avec ø de 12 mm (0.472 in), version filetée G1 (ISO 228 T1)

L Longueur du capteur, voir au chapitre "Caractéristiques techniques"






Fig. 23: Extension haute température




Fig. 24: VEGACAP 65, tube de protection, par ex., contre les fortes formations de condensat

L Longueur du tube de protection, voir au chapitre "Caractéristiques techniques"



9.3 Droits de propriété industrielle

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.


VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站<www.vega.com。


9.4 Marque déposée

Toutes les marques utilisées ainsi que les noms commerciaux et de sociétés sont la propriété de leurs propriétaires/auteurs légitimes.









Date d'impression:



Les indications de ce manuel concernant la livraison, l'application et les conditions de service des capteurs et systèmes d'exploitation répondent aux connaissances existantes au moment de l'impression.

Sous réserve de modifications

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2021

30016-FR-210310