

## Bescheinigung

Nr. PP 0506/20

zur Verwendung von Ex-Speisetrenner, Messumformen,  
Grenzsignalgebern und Anzeigeräten als Anlageteile von  
Überfüllsicherungen ohne Zulassungsnummer

**Hersteller:**

**VEGA Grieshaber KG**  
**Am Hohenstein 113**  
**77761 Schiltach**  
**Deutschland**

**Anlageteil-  
bezeichnung:**

Wahlweise mit Ex-Speisetrenner  
**VEGATRENN**  
Typ 149 AEX.X  
Typ 141  
Typ 142  
Typ 151  
Typ 152

Messumformer für proportionales Eingangssignal  
und binäres bzw. analoges Ausgangssignal

**VEGALOG**

Typ 571..

(Zentrales Auswertesystem  
mit integriertem Grenzsignal-  
geber)

**VEGAMET**

Typ 602 EX

(Messumformer mit Analog-  
bzw. Digitalanzeige)

Typ 381.XX

Typ 381.CX

Typ 381.CA

Typ 614 EX

Typ 513 EX

Typ 514 EX

(Auswertegerät mit integriertem  
Grenzsignalgeber)

Typ 514N EX

Typ 514S1 EX

Typ 514NS1 EX



**Typ 515 EX**  
**Typ 515N EX**  
**Typ 624.XX**  
**Typ 624.CX**  
**Typ 624.CA**  
**Typ 625.XX**  
**Typ 625.CX**  
**Typ 625.CA**  
**Typ 391.XX**  
**Typ 391.CX**  
**Typ 391.XX (SIL-Ausführung)**  
**Typ 391.CX (SIL-Ausführung)**  
**Typ 141**  
**Typ 142**  
**Typ 341**  
**Typ 342**  
**Typ 841**  
**Typ 842**  
**Typ 861**  
**Typ 862**

Grenzsinalgeber

**VEGASEL**

**Typ 543**  
**Typ 544**  
**Typ 545**  
**Typ 546**  
**Typ 547**  
**Typ 643**

**VEGATOR**

**Typ 111**  
**Typ 112**  
**Typ 141**  
**Typ 142**

**VEGADIS**

**Typ 371EX** (mit Anzeige)

Anzeige- und Bediengeräte

**VEGADIS**

**Typ DIS61, DIS81**

Anzeige- und Bedienmodul

**PLICSCOM**

(mit bzw. ohne Bluetooth und  
Magnetstift- Bedienung)

**Zulassungen:** Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen mit den Zulassungsnummern:  
Z-65.11-373  
Z-65.16-377  
Z-65.16-367  
Z-65.13-413  
Z-65.11-464  
Z-65.11-489  
Z-65.16-491  
Z-65.16-517  
Z-65.11-284  
Z-65.11-541  
Z-65.15-588  
Z-65.16-596

**Prüfung:** Für die Anlageteile wurden die Untersuchungen im Rahmen der Zulassung als Teile von Überfüllsicherungen von der TÜV NORD CERT GmbH durchgeführt.

**Prüfergebnis:** Aufgrund der durchgeführten Funktionsprüfungen der TÜV NORD CERT GmbH, bestehen keine technischen Bedenken, die o.g. Messumformern und Grenzsinalgebern in Verbindung mit den unter „Zulassungen“ genannten Standaufnehmern als Anlageteile von Überfüllsicherungen ohne Zulassungsnummer einzusetzen.

**Hinweis:** Die „Besonderen Bestimmungen“ der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie die Betriebsanleitungen sind zu beachten.

**TÜV NORD CERT GmbH**  
**Prüfstelle für Überfüllsicherungen**  
**Leiter der Prüfstelle**



**Andreas Meyer**

