


Istruzioni supplementari

Dispositivo di fissaggio KV 31

Per tubi con \varnothing di 200 ... 420 mm

Montaggio orizzontale del sensore



Document ID: 41407



VEGA

Sommario

1	Descrizione del prodotto	3
1.1	Con contenitore di protezione VEGASOURCE 31, 35	3
1.2	Con contenitore di protezione VEGASOURCE 81, 82	4
1.3	Alte temperature	5
2	Montaggio con contenitore di protezione VEGASOURCE 31, 35	6
2.1	Dispositivo di fissaggio	6
2.2	Kit di protezione contro il calore	7
3	Montaggio con contenitore di protezione VEGASOURCE 81, 82	9
3.1	Dispositivo di fissaggio	9
3.2	Kit di protezione contro il calore	10
4	Appendice	13
4.1	Dati tecnici	13
4.2	Dimensioni	14
4.3	Diritti di proprietà industriale	19
4.4	Marchio depositato	19

1 Descrizione del prodotto

1.1 Con contenitore di protezione VEGASOURCE 31, 35

Il KV 31 è un dispositivo di fissaggio per sistemi di misura radiometrici MINITRAC adatto a tubi a irraggiamento perpendicolare.




Figura 1: Dispositivo di fissaggio con sensore montato orizzontalmente

Materiale fornito

La fornitura del KV 31 comprende i seguenti componenti.




Figura 2: Dispositivo di fissaggio KV 31 per tubi a irraggiamento perpendicolare, montaggio orizzontale del sensore

- 1 Asta filettata M10 x 620 mm (M10 x 24.41 in), (4 pezzi)
- 2 Dado esagonale M16 (4 pezzi)
- 3 Dado esagonale M10 (16 pezzi)
- 4 Ranella per M16 (4 pezzi)
- 5 Fissaggio, lato contenitore di protezione (1 pezzo)
- 6 Ranella per M10 (8 pezzi)
- 7 Vite a testa esagonale M8 (2 pezzi)
- 8 Fissaggio, lato sensore (MINITRAC), (1 pezzo)

1.2 Con contenitore di protezione VEGASOURCE 81, 82

Il KV 31 è un dispositivo di fissaggio per sistemi di misura radiometrici MINITRAC adatto a tubi a irraggiamento perpendicolare.




Figura 3: Dispositivo di fissaggio con sensore montato orizzontalmente

Materiale fornito




Figura 4: Dispositivo di fissaggio KV 31 per tubi a irraggiamento perpendicolare, montaggio orizzontale del sensore

- 1 Asta filettata M10 x 620 mm (M10 x 24.41 in), (4 pezzi)
- 2 Dado esagonale M16 (4 pezzi)
- 3 Dado esagonale M10 (16 pezzi)
- 4 Ranella per M16 (4 pezzi)
- 5 Fissaggio, lato contenitore di protezione (1 pezzo)
- 6 Ranella per M10 (8 pezzi)
- 7 Vite a testa esagonale M8 (2 pezzi)
- 8 Fissaggio, lato sensore (MINITRAC), (1 pezzo)

1.3 Alte temperature

Per proteggere il sensore da temperature elevate, il dispositivo di fissaggio può essere equipaggiato opzionalmente con un kit di protezione contro il calore.

Il kit di protezione contro il calore con piastre isolanti può essere impiegato con temperature superficiali del tubo di massimo +100 °C (212 °F).

Verificare le condizioni in loco (elevata temperatura ambiente o delle superfici).

In caso di dubbio rivolgersi ai nostri specialisti.

2 Montaggio con contenitore di protezione VEGASOURCE 31, 35

2.1 Dispositivo di fissaggio

Istruzioni d'uso

Prestare attenzione alle istruzioni d'uso del relativo sensore MINITRAC e del contenitore di protezione.

Dispositivo di fissaggio per montaggio orizzontale

Attenersi alle seguenti indicazioni di montaggio:

- Montare innanzitutto il dispositivo di fissaggio e poi il sensore e il contenitore di protezione
- Dopo il montaggio, l'apertura a forma di freccia nel fissaggio (lato contenitore di protezione) e l'occhiello di trasporto del contenitore di protezione devono essere rivolti nella stessa direzione (A)
- Fare attenzione che i due elementi di fissaggio (5 e 8) siano montati parallelamente, misurando le distanze laterali dall'uno all'altro
- Una volta effettuato il montaggio, accorciare alla lunghezza adeguata le aste filettate (1) del dispositivo di fissaggio al fine di evitare lesioni

Montaggio orizzontale del sensore

Montare il dispositivo di fissaggio secondo lo schema seguente:




Figura 5: Dispositivo di fissaggio con sensore montato orizzontalmente

- 1 Asta filettata M10 x 620 mm (M10 x 24.41 in), (4 pezzi)
- 2 Dado esagonale M16 (4 pezzi)
- 3 Dado esagonale M10 (16 pezzi)
- 4 Ranella per M16 (4 pezzi)
- 5 Fissaggio, lato contenitore di protezione (1 pezzo)
- 6 Ranella per M10 (8 pezzi)
- 7 Vite a testa esagonale M8 (2 pezzi)
- 8 Fissaggio, lato sensore (MINITRAC), (1 pezzo)
- A L'apertura a forma di freccia e la vite ad anello sono rivolti nella stessa direzione

1. Fare attenzione che i due elementi di fissaggio siano montati parallelamente, misurando le distanze laterali dall'uno all'altro.
2. Serrare uniformemente i dadi delle aste filettate, tenendo conto del diametro del tubo e della resistenza del materiale. Fare attenzione a non deformare il tubo serrando troppo saldamente il dispositivo di fissaggio.

Se si ha l'impressione che a lungo andare il tubo non sia in grado di sostenere il peso di dispositivo di fissaggio, sensore e contenitore di protezione, è necessario applicare un idoneo supporto sotto al dispositivo di fissaggio.

3. Dopo aver eseguito il montaggio, accorciare le aste filettate per evitare lesioni.

Applicazione della grata protettiva

Se dovessero rimanere interstizi e spazi intermedi, vanno applicate barriere e grate protettive per impedire l'accesso alla zona pericolosa. Tali aree vanno adeguatamente contrassegnate.

Applicare una grata protettiva ad ambo i lati del dispositivo di fissaggio. È possibile anche applicare un rivestimento di lamiera o una piastra di resina di forma adeguata.

Il dispositivo di fissaggio è munito di appositi fori per viti M5.

Montare la grata protettiva secondo lo schema seguente:




Figura 6: Applicare una grata protettiva ad ambo i lati del dispositivo di fissaggio

- 1 Grata protettiva
- 2 Viti M5 (4 pezzi)

2.2 Kit di protezione contro il calore

Kit opzionale di protezione contro il calore

Per effetto della radiazione termica, i tubi o i serbatoi con prodotti a temperatura elevata determinano l'esposizione del sensore a temperature elevate.

Per proteggere il sensore dall'irradiazione termica, è possibile dotare il dispositivo di fissaggio di un kit opzionale di protezione contro il calore con diverse piastre isolanti.

Il kit di protezione contro il calore protegge efficacemente il sensore fino ad una temperatura superficiale del tubo di 100 °C (212 °F).

Per il lato sensore è necessario impiegare una grappa speciale, per cui si deve tenere conto del kit di protezione contro il calore già all'ordinazione. Il montaggio successivo non è possibile.

→ Montare il kit di protezione contro il calore come illustrato di seguito.




Figura 7: Montaggio delle piastre termoisolanti

- 1 Fissaggio, lato sensore (MINITRAC)
- 2 Disco in plastica M10 (12 pezzi)
- 3 Piastra in plastica 305 x 305 (2 pezzi)
- 4 Grappa a U (2 pezzi)
- 5 Ranella M10 (4 pezzi)
- 6 Rosetta elastica M10 (4 pezzi)
- 7 Vite M10 x 90 (4 pezzi)

3 Montaggio con contenitore di protezione VEGASOURCE 81, 82

3.1 Dispositivo di fissaggio

Istruzioni d'uso

Prestare attenzione alle istruzioni d'uso del relativo sensore MINITRAC e del contenitore di protezione.

Dispositivo di fissaggio per montaggio orizzontale

Attenersi alle seguenti indicazioni di montaggio:

- Montare innanzitutto il dispositivo di fissaggio e poi il sensore e il contenitore di protezione
- Dopo il montaggio, l'apertura a forma di freccia nel fissaggio (lato contenitore di protezione) e l'occhiello di trasporto del contenitore di protezione devono essere rivolti nella stessa direzione (A)
- Fare attenzione che i due elementi di fissaggio (5 e 8) siano montati parallelamente, misurando le distanze laterali dall'uno all'altro
- Una volta effettuato il montaggio, accorciare alla lunghezza adeguata le aste filettate (1) del dispositivo di fissaggio al fine di evitare lesioni

Montaggio orizzontale del sensore

Montare il dispositivo di fissaggio secondo lo schema seguente:




Figura 8: Dispositivo di fissaggio con sensore montato orizzontalmente

- 1 Asta filettata M10 x 620 mm (M10 x 24.41 in), (4 pezzi)
- 2 Dado esagonale M16 (4 pezzi)
- 3 Dado esagonale M10 (16 pezzi)
- 4 Ranella per M16 (4 pezzi)
- 5 Fissaggio, lato contenitore di protezione (1 pezzo)
- 6 Ranella per M10 (8 pezzi)
- 7 Vite a testa esagonale M8 (2 pezzi)
- 8 Fissaggio, lato sensore (MINITRAC), (1 pezzo)
- A L'apertura a forma di freccia e la vite ad anello sono rivolti nella stessa direzione

1. Fare attenzione che i due elementi di fissaggio siano montati parallelamente, misurando le distanze laterali dall'uno all'altro.
2. Serrare uniformemente i dadi delle aste filettate, tenendo conto del diametro del tubo e della resistenza del materiale. Fare attenzione a non deformare il tubo serrando troppo saldamente il dispositivo di fissaggio.

Se si ha l'impressione che a lungo andare il tubo non sia in grado di sostenere il peso di dispositivo di fissaggio, sensore e contenitore di protezione, è necessario applicare un idoneo supporto sotto al dispositivo di fissaggio.

3. Dopo aver eseguito il montaggio, accorciare le aste filettate per evitare lesioni.

Applicazione della grata protettiva

Se dovessero rimanere interstizi e spazi intermedi, vanno applicate barriere e grate protettive per impedire l'accesso alla zona pericolosa. Tali aree vanno adeguatamente contrassegnate.

Applicare una grata protettiva ad ambo i lati del dispositivo di fissaggio. È possibile anche applicare un rivestimento di lamiera o una piastra di resina di forma adeguata.

Il dispositivo di fissaggio è munito di appositi fori per viti M5.

Montare la grata protettiva secondo lo schema seguente:




Figura 9: Applicare una grata protettiva ad ambo i lati del dispositivo di fissaggio

- 1 Grata protettiva
- 2 Viti M5 (4 pezzi)

3.2 Kit di protezione contro il calore

Kit opzionale di protezione contro il calore

Per effetto della radiazione termica, i tubi o i serbatoi con prodotti a temperatura elevata determinano l'esposizione del sensore a temperature elevate.

Per proteggere il sensore dall'irradiazione termica, è possibile dotare il dispositivo di fissaggio di un kit opzionale di protezione contro il calore con diverse piastre isolanti.

Il kit di protezione contro il calore protegge efficacemente il sensore fino ad una temperatura superficiale del tubo di 100 °C (212 °F).

Per il lato sensore è necessario impiegare una grappa speciale, per cui si deve tenere conto del kit di protezione contro il calore già all'ordinazione. Il montaggio successivo non è possibile.

→ Montare il kit di protezione contro il calore come illustrato di seguito.




Figura 10: Dispositivo di fissaggio con kit di protezione contro il calore

- 1 Vite M10 x 90 (4 pezzi)
- 2 Rosetta elastica M10 (4 pezzi)
- 3 Ranella M10 (4 pezzi)
- 4 Fissaggio, lato sensore (MINITRAC)
- 5 Contenitore di protezione
- 6 Tubo
- 7 Sensore di livello MINITRAC




Figura 11: Montaggio delle piastre termoisolanti

- 1 Fissaggio, lato sensore (MINITRAC)
- 2 Disco in plastica M10 (12 pezzi)
- 3 Piastra in plastica 305 x 305 (2 pezzi)
- 4 Grappa a U (2 pezzi)
- 5 Ranella M10 (4 pezzi)
- 6 Rosetta elastica M10 (4 pezzi)
- 7 Vite M10 x 90 (4 pezzi)

4 Appendice

4.1 Dati tecnici

Dati generali

Osservare le Istruzioni d'uso del relativo sensore di livello MINITRAC installato e del contenitore di protezione

Materiale 316L corrisponde a 1.4404 oppure 1.4435

Materiali

- Dispositivo di fissaggio 316L
- Aste filettate 316L

Peso (senza sensore e contenitore di protezione) 21 kg (46.3 lbs)

Coppie di serraggio

- Viti, fissaggio sensore (M8) 15 Nm (11.06 lbf ft)
- Dadi (M16) 20 Nm (14.75 lbf ft)
- Aste filettate (M10) In funzione del materiale del tubo

4.2 Dimensioni

4.2.1 Dimensioni del contenitore di protezione VEGASOURCE 31, 35

KV 31, il montaggio orizzontale del sensore




Figura 12: Dispositivo di fissaggio con sensore montato orizzontalmente (con VEGASOURCE 31, 35)

- 1 Sensore di livello MINITRAC
- 2 Dispositivo di fissaggio KV 31
- 3 Contenitore di protezione
- L Lunghezza complessiva del dispositivo di misura (v. tabella seguente)
- d Diametro del tubo (v. tabella seguente)

Tubo DN (in)	Diametro del tubo (d)	Lunghezza complessiva (L)
DN 200 mm (8 in)	ø 219,1 mm (8.63 in)	896 mm (35.28 in)
DN 250 mm (10 in)	ø 273 mm (10.75 in)	967 mm (38.07 in)
DN 300 mm (12 in)	ø 323,8 mm (12.75 in)	1033 mm (40.67 in)
DN 350 mm (14 in)	ø 355,6 mm (14 in)	1075 mm (42.32 in)

Tubo DN (in)	Diametro del tubo (d)	Lunghezza complessiva (L)
DN 400 mm (16 in)	ø 406,4 mm (16 in)	1141 mm (44.92 in)

KV 31, montaggio orizzontale del sensore con kit di protezione contro il calore




Figura 13: Dispositivo di fissaggio con sensore montato orizzontalmente e kit di protezione contro il calore (con VEGASOURCE 31, 35)

- 1 Sensore di livello MINITRAC
- 2 Dispositivo di fissaggio KV 31
- 3 Contenitore di protezione
- 4 Kit di protezione contro il calore
- L Lunghezza complessiva del dispositivo di misura (v. tabella seguente)
- d Diametro del tubo (v. tabella seguente)

Tubo DN (in)	Diametro del tubo (d)	Lunghezza complessiva (L)
DN 200 mm (8 in)	ø 219,1 mm (8.63 in)	948 mm (37.7 in)
DN 250 mm (10 in)	ø 273 mm (10.75 in)	1018 mm (40.1 in)
DN 300 mm (12 in)	ø 323,8 mm (12.75 in)	1084 mm (42.7 in)
DN 350 mm (14 in)	ø 355,6 mm (14 in)	1126 mm (44.3 in)

Tubo DN (in)	Diametro del tubo (d)	Lunghezza complessiva (L)
DN 400 mm (16 in)	ø 406,4 mm (16 in)	1192 mm (46.9 in)

4.2.2 Dimensioni del contenitore di protezione VEGASOURCE 81, 82

**Avviso:**

Per il calcolo della lunghezza considerare anche componenti opzionali come la commutazione pneumatica, il dispositivo di raffreddamento ecc.

A seconda dell'esecuzione del contenitore di protezione, la misura "L" risulta più lunga.

L'indicazione delle dimensioni delle varie esecuzioni è riportata nelle -Istruzioni d'uso- del contenitore di protezione.

KV 31, il montaggio orizzontale del sensore




Figura 14: Dispositivo di fissaggio con sensore montato orizzontalmente (con VEGASOURCE 81, 82)

- 1 Sensore di livello MINITRAC
- 2 Dispositivo di fissaggio KV 31
- 3 Contenitore di protezione
- L Lunghezza complessiva del dispositivo di misura (v. tabella seguente)
- d Diametro del tubo (v. tabella seguente)

Tubo DN (in)	Diametro del tubo (d)	Lunghezza complessiva (L)
DN 200 mm (8 in)	ø 219,1 mm (8.63 in)	841 mm (33.11 in)
DN 250 mm (10 in)	ø 273 mm (10.75 in)	912 mm (35.95 in)
DN 300 mm (12 in)	ø 323,8 mm (12.75 in)	978 mm (38.50 in)
DN 350 mm (14 in)	ø 355,6 mm (14 in)	1020 mm (40.16 in)
DN 400 mm (16 in)	ø 406,4 mm (16 in)	1086 mm (42.76 in)

41407-IT-240821

KV 31, montaggio orizzontale del sensore con kit di protezione contro il calore




Figura 15: Dispositivo di fissaggio con sensore montato orizzontalmente e kit di protezione contro il calore (con VEGASOURCE 81, 82)

- 1 Sensore di livello MINITRAC
- 2 Dispositivo di fissaggio KV 31
- 3 Contenitore di protezione
- 4 Kit di protezione contro il calore
- L Lunghezza complessiva del dispositivo di misura (v. tabella seguente)
- d Diametro del tubo (v. tabella seguente)

Tubo DN (in)	Diametro del tubo (d)	Lunghezza complessiva (L)
DN 200 mm (8 in)	ø 219,1 mm (8.63 in)	893 mm (25.16 in)
DN 250 mm (10 in)	ø 273 mm (10.75 in)	963 mm (37.91 in)
DN 300 mm (12 in)	ø 323,8 mm (12.75 in)	1029 mm (40.51 in)
DN 350 mm (14 in)	ø 355,6 mm (14 in)	1071 mm (42.17 in)
DN 400 mm (16 in)	ø 406,4 mm (16 in)	1137 mm (44.76 in)

4.3 Diritti di proprietà industriale

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站www.vega.com。

4.4 Marchio depositato

Tutti i marchi utilizzati, i nomi commerciali e delle società sono proprietà del loro legittimo proprietario/autore.



Finito di stampare:

Le informazioni contenute in questo manuale d'uso rispecchiano le conoscenze disponibili al momento della messa in stampa.
Riserva di apportare modifiche

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2024

41407-IT-240821

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germania

Telefono +49 7836 50-0
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com