



### 可靠

材料按照 FDA 和 EG 1935/2004 标准获得了许可

### 经济型

通过可靠的测量进行连续不间断的生产

### 用户友好型

运行免维护, 因为不受仓储情况的影响

## 原料仓

### 在原料仓中测量物位和限位

酿酒过程需要的原料有啤酒花、麦芽和生果糖。原料被储存在大型料仓中。要确保连续生产, 必须不断检查物位。

[更多细节](#)



### VEGAWAVE 61

用于在料仓内测量限位的振动限位开关

- 即便在轻盈的固体中也能进行可靠的探测
- 构造坚固, 确保运行可靠
- 因开关打开位置与产品无关, 故功能可靠

[产品细节](#)



### VEGAPULS 69

用雷达在料仓中进行无接触式物位测量

- 因聚焦能量较强, 故不受料仓内装件的影响
- 测量可靠, 不受尘埃和沉积物的影响
- 通过集成的转动支架和用于智能手机的 VEGA Tools-App 可以方便地校准测量仪表

[产品细节](#)

PRO

PRO

**VEGAWAVE 61**  
 产品细节
**量程 - 距离**

-

**过程温度**

-50 ... 250 °C

**过程压力**

-1 ... 25 bar

**型式**

标准

Detection of solids in water  
with temperature adapter**接液材质**

316L

**螺纹连接**

≥ G1½, ≥ 1½ NPT

**法兰连接**

≥ DN50, ≥ 2"

**卫生型连接**

Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852

**密封材料**

no media contact

**外壳材料**

塑料

铝Aluminium

不锈钢, 精密铸件

不锈钢, 经电解抛光

**VEGAPULS 69**  
 产品细节
**量程 - 距离**

120 m

**过程温度**

-196 ... 450 °C

**过程压力**

-1 ... 160 bar

**测量精度**

± 1 mm

**Frequency**

6 GHz

26 GHz

80 GHz

**Beam angle**

≥ 3°

**接液材质**

PTFE

PVDF

316L

PP

PEEK

**螺纹连接**

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

**法兰连接**

≥ DN20, ≥ ¾"

**卫生型连接**

Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852

管螺栓 ≥ 2", DN50 - DIN 11851

Varivent ≥ DN25

hygienic fitting with tension flange DN32

hygienic fitting F40 with compression nut

Hygienic screw connections ≥ DN50 tube ø53 -  
DIN11864-1-A

Hygienic flange connection ≥ DN50 DIN11864-2

Hygienic clamp connection ≥ DN50 pipe Ø53 - DIN11864-  
3-A

DRD connection ø 65 mm

SMS 1145 DN51